

Forslag Til

Manøvreringsreglement for regulering i Samnangervassdraget og Øystesevassdraget i Kvam herad og Samnanger kommune, Hordaland fylke

(Erstatter reglement gitt ved kgl. res. av 11.04.1913, 07.12.1928, 17.04.1931, 06.01.1939, 26.06.1981 og 18.05.2001)

1.

Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst.	Reg. grenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
	kote	Øvre kote	Nedre kote			
Øvre Dukevatn	816,4	823,2	804,5	6,8	11,9	18,7
Nedre Dukevatn	794,6	799,2	778,4	4,6	16,2	20,8
Svartevatn	595,9	625,9	580,9	30,0	15,0	45,0
Kvittingsvatn	359,9	368,4	334,1	8,5	25,8	34,3
Grønsdalsvatn	196,0	198,0	188,0	2,0	8,0	10,0
Fiskevatn	177,2	178,3	172,7	1,1	4,5	5,6

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Høydene refererer seg til Statens kartverks høydegrunnlag.

Overføringer

Til Svartavatn overføres avløpet fra:

Herfangen (Klungerdalselva).....	9,7 km ²
Tjøndalen (Klungerdalselva).....	7,0 km ²
Gjetlo (Klungerdalselva).....	64,6 km ²
Dukeelva.....	9,4 km ²
2 bekker fra Sotabotnselva.....	2,2 km ²
Vossadalsvatn (Øystesevassdraget)....	10,0 km ²

Vossadalsvatn er overført via bekken i Søyegjelet til Svartavatn

Minstevannføringer

Fra Vossadalsvatn skal det i perioden 1.7 – 31.8 slippes 350 l/s til Vossadalselva, i periodene 1.5 – 30.6 og 1.9 – 30.9 skal det slippes 115 l/s, og resten av året skal det slippes 40 l/s. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi.

Dersom minstevannføringsspørsmål tas opp til vurdering i samsvar med post 10 annet ledd (se gjeldende konsesjon gitt ved kgl. res. 18.05.2001), kan Olje og energidepartementet maksimalt pålegge konsesjonæren å slippe følgende fastsatte vannmengder i Storelvi målt ved reguleringsdammen ved Svartevatn, Kvittingsvatn, Grønsdalsvatn og Fiskevatn:

Fra 1. mai til 1. oktober skal det slippes minst:

- 0,5 m³/s over dammen ved Svartevatn
- 1,0 m³/s over dammen ved Kvittingsvatn
- 1,0 m³/s over dammen ved Grønsdalsvatn

- 0,5 m³/s over dammen ved Fiskevatn

2.

Ved manøvreringen skal det tas for øye at vassdragenes naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringsperioden.

4.

Viser det seg at manøvrering og vannslipping etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.