



200903234-53

312

KV/JFJ

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Deres ref.: NVE 200903234-43
Vår ref.: 11218738

Dato: 30.08.2012

Øystese kraftverk og overføring fra Vossadalsvatnet til Svartavatnet. Høringsuttalelse.

BKK Nett er utredningsansvarlig for det regionale kraftsystemet i *BKK-området* og *indre Hardanger* og er i tillegg netteier av store deler av regionalnettet i denne regionen.


Vi har fått to konsesjonssøknader på høring som benytter deler av samme vassdrag.


BKK Produksjon AS søker om å overføre vann fra Vossdalsvatnet i Øystesevassdraget til Svartavatnet i Samnangervassdraget. Tiltaket påvirker ikke regionalnettet og vi har ingen merknad til denne.

Øystese Kraft AS søker om å bygge Øystese kraftverk med installert effekt 23 MW. Installert effekt blir redusert dersom BKK Produksjon overfører vann til Samnangervassdraget.

Det er i dag ingen ledig nettkapasitet i regionalnettet i Øystese til innmating av ny produksjon. Dette er da også redegjort for i konsesjonssøknaden. Nødvendige nettforsterkningstiltak er for tiden under konsesjonsbehandling hos NVE.

Vennlig hilsen
BKK NETT AS


Øystein Berge
Seksjonssjef


Sonja Marie Risser
Spesialrådgiver