



NVE
Postboks 5091 Majorstuen
0301 Oslo

Sted:
Oslo

Dato
11 April 2018

v/Arne Olsen

Vår ref.
Deres ref.

Søknad om utvidelse av konsesjon for Tonstad Vindkraftverk

Bakgrunn

Tonstad Vindpark AS konsesjon for å bygge Tonstad Vindkraftverk 14.09.2015, ref NVE 200903265-189. Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende anlegg:

- Tonstad vindkraftverk med en samlet installert effekt på inntil 200 MW
- En 33/132 kV transformatorstasjon innenfor planområdet
- En ca. 15 km 132 kV kraftledning fra planområdet til Ertsmyra transformatorstasjon. Kraftledningsmastene skal utformes som portalmaster i tre, med traverser i mørk brun farge.
- Nødvendige høyspennings apparatanlegg, herunder bryteranlegg/koblingsanlegg

Konsesjonen har frist for idriftsettelse innen 31.12.2020.

Presentasjon av tiltakshaver

Konsesjonssøker: Tonstad Vindpark AS
Tonstad Vindpark AS – Engie
Prinsensgt. 5
0152 OSLO
Norway

Søknad

Med bakgrunn i større turbin er det ønskelig å installere 210 MW installert effekt. Tonstad Vindpark AS har fått en begrensning fra Statnett på 200 MW som skal overholdes. Installert effekt er referert lavspentsiden av turbintransformator og det vil være noe tap. Ved behov vil parken nedreguleres noe.

Tonstad Vindpark AS søker om å få installere 210 MW i Tonstad Vindkraftverk.

Med vennlig hilsen

Mounhime Ben Ayata
Daglig leder
Tonstad Vindpark AS

Mounhime BEN AYATA
Managing Director ENGIE Norden

0032 475 633 499 mobile 0046 702 368 478
Mounhime.benayata@engie.com www.engie.com

