



Noregs
vassdrags- og
energidirektorat

Norsk Grønnkraft AS
Pb 5211 Majorstua
0301 OSLO

Vår dato: 02 JULI 2010
Vår ref.: NVE 200903291-9 rv/ias
Arkiv: 311 /041
Dykkar dato: 03.05.2010
Dykkar ref.:

Sakshandsamar:
Katarina Eftevand
57 83 36 74

Viskjer Kraft AS - Viskjerelva - Vurdering av konsesjonsplikt - Etne kommune, Hordaland

Vi viser til dykkar søknad om endring datert 03.05.2010 og til e-post datert 02.07.2010. Vidare viser vi til vårt vedtak om vidare sakshandsaming datert 03.02.2010

Norsk Grønnkraft AS ønskjer på vegne av Viskjer Kraft AS endre maksimal slukeevne. Grunnen til endring er ny berekning av spesifikk avrenning på 120 l/s/km^2 . Spesifikk avrenning som var lagt til grunn for vårt vedtak av 03.02.2010 var utrekna til 90 l/s/km^2 og maksimal slukeevne var på 620 l/s .

NVE konkluderer med at endringa nemnt ovanfor ikkje er av eit slikt omfang at det trengs konsesjon etter vassressurslova § 8. Vi oppretthald difor vårt vedtak datert 03.02.2010 og har elles ikkje ytterlegare merknader til endringane som skissert i dykkar brev datert 03.05.2010 og e-post datert 02.07.2010.

Med helsing

Gunnstein Brakestad
regionsjef

Katarina Eftevand
overingeniør

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
0212 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50



Kopi: Etne kommune, Boks 54, 5590 ETNE