

Fra: Trygve Riste [Trygve.Riste@norskgronnkraft.no]
Sendt: 2. juli 2010 08:39
Til: Eftevand Katarina
Kopi: Jarle Lysberg; Svein Halveg
Emne: Viskjer kraft

Hei Katarina!

Ref. telefonsamtale.

For Viskjer kraft har vi rekna med eit spesifikt avløp på 120 l/skm². Med eit nedbørfelt på 3,4 km² blir middelavrenning 408 l/s.

For småkratfverk reknar vi med ei maksimal slukeevne på 2xmiddelvassføring, dvs. Q_{max}. = 816 l/s.

Vi ønskjer difor å auke slukeevna til 816 l/s noko som vil vere gunstig både for produksjonen og økonomien i prosjektet.

Vil be om at svarbrevet også vert sendt pr. epost.

På førehand takk!

Mvh Trygve Riste

Prosjektleder

Norsk Grønnkraft AS

Mobil +47 992 79840

Internett: www.norskgronnkraft.no