

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Att:

DERES BREV:
6.6.2013

DERES REF:
200903774-8 k/many

VÅR REF:
2013-TRT-0012 TRT/ 631

DATO:
20.08.2013

Høringsuttalelse til søknad om byggetillatelse for Sesselva kraftverk i Vestnes kommune, Møre og Romsdal fylke.

Viser til deres brev datert 6.6.2013 vedr. søknad byggetillatelse for Sesselva kraftverk i Vestnes kommune. Kraftverket på 5 MW er planlagt tilknyttet 22 kV nettet under Kjelbotn transformatorstasjon. Istad Nett AS uttaler seg som utredningsansvarlig for regionalnettet i Møre og Romsdal.

Det er pr. i dag ingen kraftverk i 22 kV nettet under Kjelbotn transformatorstasjon, og transformatorkapasiteten der er derfor ikke begrensende.


I 132 kV nettet vil innmatingen ikke medføre kapasitetsmessige utfordringer. Med dagens normaldeling mellom Kjelbotn og Grytten, vil kraftverket mate mot Giskemo/Ørskog transformatorstasjon.

420/132 kV transformatoren i Ørskog går med nær full last i perioder med høyt produksjonsoverskudd i området mellom Ørskog og Åskara. Statnett har besluttet å dublere transformatorkapasiteten med planlagt idriftsettelse sommeren 2015, og kapasiteten vil da være tilstrekkelig.

Nettmessige forhold i 22 kV nettet (distribusjonsnettet) forutsettes vurdert av netteier Vestnes Energi.

Med vennlig hilsen
ISTAD NETT AS


Lennart Heggdal
Nettsjef


Tor Rolv Time
Senioringeniør

ET SELSKAP I ISTAD KONSERNET