Fra: Tor Rolv Time [Tor.Time@istad.no]
Sendt: 10. desember 2013 10:47
Til: Nyheim Marte
Emne: SV: Sesselva kraftverk - Forenklet høring av planendringer

Hei!

Vår høringsuttalelse datert 20.8.2013 gjelder kun regionalnettsforhold, og vi har ingen nye kommentarer.
For orden skyld gjør vi oppmerksom på at installert effekt for *Alternativ utbygging, inntak kote 275* (se nederst side 3) er oppgitt som 40600 kW. Vi regner med det skal være 4600 kW.

Med vennlig hilsen
Tor Rolv Time
Senioringeniør
Nettavdelingen
Istad Nett AS
tor.time@istad.no,
Mobil: 926 19 059, Sentralbord: 71 21 35 00, Fax: 71 21 35 61
www.istad.no

Tenk på miljøet og skriv ikke ut denne mailen om du ikke må.

Fra: Nyheim Marte [mailto:many@nve.no]
Sendt: 10. desember 2013 09:45
Til: 'Petter@landbruksmuseet.mr.no'; 'benedictulrich@hotmail.com'; 'anja.michaelis@web.de'; 'jvalldal@online.no'; 'pksaetre@gmail.com'; 'berntgjelsten@hotmail.com'; Tor Rolv Time; 'moritz.michaelis@web.de'; 'elisasatre@gmail.com'; 'bksaetr@online.no'; 'ogge@gmw.net'; 'rdaugstad@hotmail.com'; 'Johnny.loen@mrfylke.no'; 'lindavalldal@gmail.com'; 'alexander.connor@vestnes.kommune.no'; 'theresevalldal@gmail.com'; 'asmund57@gmail.com'; 'jorns@xi.no'; 'leif.magnus.sattem@fylkesmannen.no'; 'moreogromsdal@fnf-nett.no'; 'postmottak@vestnes.kommune.no'; 'fmmrpostmottak@fylkesmannen.no'; 'post@mrfylke.no'; 'steinar@me.com'
Kopi: Grundt Øystein; Holme Randi; 'Geir Sætre'; 'Agnar Fosse - Bystøl AS'
Emne: Sesselva kraftverk - Forenklet høring av planendringer

Til: Alle som uttalte seg til konsesjonssøknaden om Sesselva kraftverk
Vår referanse: NVE 200903774-42

Revidert søknad for Sesselva kraftverk – Forenklet høring

NVE viser til konsesjonssøknad fra Sesskraft AS av 14.05.2013 om bygging av Sesselva kraftverk. Søknaden var på høring med høringsfrist 23.08.13 og NVE arrangerte befaring av planområdet 24.10.13. Sesskraft AS har i etterkant av befaringen justert planene for Sesselva kraftverk.
I planendringen som ble sendt til NVE 9.12.2013 legges det frem to alternative utbyggingsløsninger:

- Alternativ 1: Flytting av inntakene i Hoemselva og Sesselva fra hhv. kote 355 til 325 og 365 til 345 og justert trase for overføringsrøret.
- Alternativ 2: Flytting av inntakene i Hoemselva og Sesselva fra hhv. kote 355 til 275 og 365 til 282 og boring av tunnel.

Planendringene er beskrevet i vedlegg til denne e-posten. NVE mener endringene er såpass begrensede at det er tilstrekkelig å sende opplysningene på en forenklet høring til de parter som uttalte seg til den opprinnelige konsesjonssøknaden (denne er tilgjengelig på våre nettsider www.nve.no/konsesjoner).

Vi ber om at eventuelle kommentarer til de nye utbyggingsløsningene sendes NVE på e-post til nve@nve.no eller på papir til NVE, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO **innen fredag 24.januar 2014**.

Med vennlig hilsen

Marte Nyheim
førstekonsulent
seksjon for energikonsesjon,
konsesjonsavdelingen

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22 95 95 95 eller direkte: 22 95 90 38
E-post: nve@nve.no eller direkte: many@nve.no
Web: www.nve.no