

NVE

Innsendt dato: 24.06.2015

Referansenummer: MTTDHP

Innsending av høringsuttalelse

Saksopplysninger	
NVEs saksnr.:	200903794
Sakstittel	Bjørnåa kraftverk
Høringsuttalelse fra:	Firma/organisasjon

Firma/organisasjon	
Organisasjonsnummer *	953181606
Firma	BINDAL KRAFTLAG SA
Adresse	Postboks 34
Postnummer	7980
Poststed	TERRÅK
Telefon	75 03 19 00
e-post	post@bindalkraftlag.no
Kontaktperson	Frode Næsvold
Kontakt telefon	95826519
Kontakt e-post	frode@bindalkraftlag.no
Kontakt adresse	Oldervikveien 8
Kontakt postnummer	7980
Kontakt poststed	Terråk

Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	<p>Viser til høringsbrev for søknad om tillatelse til å bygge Bjørnåa kraftverk i Bindal kommune, ref:200903794-11.</p> <p>Bindal Kraftlag SA stiller seg positiv til at det gis konsesjon til bygging av kraftverket, men presiserer at det vil kreve betydelig oppgradering av linjen som i dag fungerer som en ren leveringsradial til Reppa. Denne radialen har bla. annet 2 fjordspenn, hvorav det ene går over Tosenfjorden, som er over 500meter dyp. Fjordspennet er utført med ren Fe-tråd 95kvadratmm., og har en lengde på 2 km. Dette i tillegg til begrenset tverrsnitt på resterende av radialen ca.0,9km fjordspenn over Reppsundet, og 1,1km med linje Fe-Al.16 før det tas ut noe belastning av betydning. Dette vil sannsynligvis begrense innmatningen av produksjon, men dette er noe man må komme tilbake til i den videre prosjekteringen.</p> <p>Utover dette har vi ingen tilleggskommentarer ifm. høringen.</p> <p>Mvh Bindal Kraftlag SA Frode Næsvold</p>
Høringsuttalelse som vedlegg	Ikke angitt
Annen relevant informasjon	Ikke angitt
Vedlegg av bilder og kart	