

From: Kjelstrup Joachim
Sent: 24. februar 2017 13:33
To: 'fmsfpost@fylkesmannen.no'; 'post@sfj.no';
'postmottak@forde.kommune.no'; 'sogturla@online.no';
'sognfjordane@naturvernforbundet.no'
Cc: 'Fridtjov Helgesen'
Subject: Anga Kraft SUS - Søknad om endret slukeevne for Anga kraftverk i Førde kommune i Sogn og Fjordane fylke – begrenset høring
Attachments: 2017-02-23 Anga Kraft - Søknad endra slukeevne rev A.PDF; Bakgrunn for vedtak - Anga småkraftverk.pdf; Vassdragskonsesjon - Anga.pdf

NVE har mottatt søknad fra Anga Kraft SUS, datert 09.01.2017, om tillatelse til å endre slukeevnen for Anga kraftverk i Førde kommune.

Det er søkt om å øke maksimal slukeevne fra 12,5 m³/s til 16,2 m³/s, og om å redusere minste slukeevne fra 1,88 m³/s til 0,8 m³/s. Dette vil øke effekten fra 5000 kW til 7300 kW, og den årlige produksjonen fra 19,3 GWh til 21,7 GWh. Bakgrunnen for søknaden er at styrende forutsetninger for grunnrentekrav er endret, krav til minstevannføring ble økt i konsesjonen og at vannvegen ble mer kostbar enn estimert. Det er derfor søkt om endret slukeevne for å gjøre prosjektet økonomisk realiserbart. Se vedlegg for flere detaljer.

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside via www.nve.no/konsesjonssaker for link til nettskjema. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser sendes så snart som mulig og senest innen 17.03.2017.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen
Joachim Kjelstrup | overingeniør
NVE | Konsesjonsavdelingen | Seksjon for småkraft
22 95 91 47 | 917 10 966

