



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

adresseliste

Vår dato: **13 SEPT. 2012**

Vår ref.: 200904112-10 ki/elha

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ellen Lian Halten

Sklettkraft AS (sus) - Søknad om å bygge Skletelva minikraftverk i Grong kommune, Nord-Trøndelag - høring

NVE har mottatt søknad fra Sklettkraft AS (sus) datert 17.8.2012, om tillatelse til å bygge Skletelva minikraftverk i Grong kommune.

Kraftverket skal utnytte et nedbørfelt på 16,8 km² og et fall på 59 m, med et inntak på kote 111 og kraftstasjon på kote 52. Inntaksdammen vil bli ca. 3 m høy med en lengde på 12 - 15 m. Deler av vannveien skal gå i tunnel og det er fremmet to utbyggingsalternativ. Tunnelen blir cirka 400 – 440 meter lang, avhengig av hvilket tunnelalternativ som velges. Rørgata, som skal graves ned vil bli cirka 205 meter lang. Total lengde for vannveien blir cirka 600 – 650 meter.

Middelvannføringen i vassdraget er 1,04 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,55 m³/s. Maksimal effekt ut på nettet er 0,6 MW og beregnet produksjon er 2 GWh i et midlere år. Utbyggingen vil medføre redusert vannføring på en 800 m lang strekning av elva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 40 l/s hele året.

Eksisterende skogsbilveg skal forlenges med 600 meter frem til planlagt kraftstasjonsplassering. Derfra skal det bygges 300 meter veg frem til tunnelpåhugg. Det vil være behov for å bygge 100 meter midlertidig veg i forbindelse med planlagt inntaksplassering. Fra kraftstasjonen er det planlagt å legge ca. 1,2 km 22 kV jordkabel fram til eksisterende linjenett.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Skletelva minikraftverk med tilhørende kopplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Ivar Håkon Sklet på tlf. 91 32 92 80 eller e-post: ihaa-skl@online.no.

Vi ber Grong kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicekontoret frem til 31.10.2012. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen 31.10.2012. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



 Gry Berg
seksjonssjef



Ellen Lian Halten
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste