

Kvidalselva kraftverk, Nesset kommune, Møre og Romsdal fylke - kommentarer til innkomne høringsuttalelser

Møre og Romsdal fylkeskommune uttaler:

Kraftverket skal installerast med 2,3 MW maksimal effekt, og er rekna å skulle produsere 6,42 GWh i eit gjennomsnittså. Bidraget i kraftforsyninga er derfor etter måten lite.

Samstundes opplever vi konfliktane som relativt små, og kan tilrå konsesjon ut frå dette.

Tiltakshavers kommentar:

Fylkeskommunens uttalelse tas til etterretning.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal uttaler:

- 1 Det er utført relevante undersøkingar i området og vi har ikkje spesielle merknader til kunnskapsgrunnlaget som er lagt fram.*
- 2 Vi rår til at inntaket blir trekt noko ned slik at ein har ei buffersone mot vernegrensa.*
- 3 Fylkesmannen viser til kommentarane over og har ut over dette ikkje vesentlege merknader til det omsøkte prosjektet.*

Tiltakshavers kommentar:

- 1 Fylkesmannens uttalelse tas til etterretning.
- 2 Tiltakshaver er enig i at inntaket trekkes noe nedover for å gå klar av vernegrensa.
- 3 Fylkesmannens uttalelse tas til etterretning.

Nesset kommune uttaler

Nesset kommune rår til at det blir gitt konsesjon for utbygging av ... Kvidalselva. De negative konsekvensene for utbygging her er så små at utbygging kan skje. Men det bør settes vilkår om de avbøtende tiltak som er nevnt i saksutgreiinga. Kommunen mener at de inntektsmulighetene som ligger i kraftproduksjon, særlig for grunneierne, oppveier de ulempene det er med utbygging.

Tiltakshavers kommentar:

Kommunens uttalelse tas til etterretning.

FNF, Møre og Romsdal uttaler:

Det må bli sett vilkår om at inntaket blir lagt utanfor verneområdet og at det blir sett ei minstevassføring. Elles kan det det vere mogleg at vi meiner noko om føring av veg og rørgate etter synfaring. Utover dette har vi ikkje vesentlege merknader til søknaden.

Tiltakshavers kommentar:

Inntaket vil bli lagt nedenfor verneområdet. Det vil bli sluppet minstevannføring i elva på 65 l/s hele året.

Mattilsynet uttaler:

Har ingen uttalelse i forhold til søknaden om tillatelse til utbygging av kraftverk.

Tiltakshavers kommentar:

Uttalelsen tas til etterretning.

Direktoratet for Mineralforvaltning uttaler:

Mineralressursar er ikkje nemnt i dei aktuelle konsesjonssakane. DMF vil påpeike at dette bør vere fast utredningstema i slike saker. Den naudsynte kunnskapen om forekomstar og eksisterande masseuttak er tilgjengeleg på heimesida til Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Tiltakshavers kommentar:

DNF sin uttalelse tas til etterretning.

Istad kraft uttaler:

Vi regner med at områdekonsesjonærene Nettet Kraft og Rauma Energi uttaler seg om begrensninger og behov for tiltak i distribusjonsnettet (22 kV).

Tiltakshavers kommentar:

Til nu har ikke Nettet kraft avgitt høringsuttalelse. Vi er imidlertid kjent med at det er ledig kapasitet i distribusjonsnettet i Eresfjorden. Dette ble klart under utarbeidelse søknaden.

Nasjonalpark styret uttaler:

Nasjonalparkstyret vil påpeke at Kvidalselva KRV kun kan få konsesjon dersom inn taket plasseres utenfor Eikesdalsvatnet landskapsvernområde.

Tiltakshavers kommentar:

Tiltakshaver kommer til å trekke inntaket nedover slik at inntaksbasseng kommer nedenfor vernegrensa.

Dato: 24.april 2015

Sigmund Jarnang, saksbehandler

T. 905 85 486

Sigmund.jarnang@clemenskraft.no