

Adresseliste

Vår dato: 28 MAI 2013
Vår ref.: 200904508-9 ke/yph
Arkiv: 312
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Yngvild Pernell Haugen

Fjellkraft AS – Søknad om bygging av Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune, Nordland fylke – høring av søknad.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Fjellkraft AS, datert 16.5.2013, om tillatelse til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune. Fjellkraft AS søker om tillatelser i medhold av vannressursloven § 8 og energiloven § 3-1 for bygging og drift av kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftledninger som beskrevet i søknaden.

Kaldåga renner nordvest gjennom Kaldådalen, og befinner seg cirka tre kilometer fra kommunesenteret i Ballangen. Kraftverket vil utnytte et fall på 290 meter, og følge en vannvei på cirka 850 meter. Denne er planlagt gravd ned på hele strekningen. Installert effekt i anlegget vil være 2,3 MW, noe som vil gi en produksjon på om lag 5,3 GWh per år. Minstevannføringen ved inntaket er 350 l/s, og det er søkt om en maksimal slukeevne på 880 l/s. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 100 l/s om sommeren og 25 l/s om vinteren. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring i Kaldåga over en strekning på cirka 870 meter. Atkomst til kraftstasjonen vil bli via en ny skogsvei fra E6, og anlegget vil tilknyttes eksisterende 22 kV kraftledning.

Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort i Avisa Fremdrift og i Norsk lysingsblad.

Vi ber Ballangen kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn frem til **1.7.2013**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **1.7.2013**. Uttalelser kan også sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Med hilsen

Arne Olsen
seksjonssjef

Yngvild Pernell Haugen
rådgiver

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Kaldåga kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Fremdrift

Antall søknader	Navn/adresse
3	Ballangen kommune, Postboks 44, 8546 Ballangen
	Fylkesmannen i Nordland, Statens hus, Moloveien 10, 8002 Bodø
	Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø
	Statens vegvesen region nord, Postboks 1403, 8002 Bodø
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Karášjohka
	Reindriftsforvaltningen i Nordland, Sjøgata 78, 8200 Fauske
	Frostisen reinbeitedistrikt ved Per Olav Sara, 8540 Ballangen
	Naturvernforbundet i Nordland, Loftfjellvegen 7, 8614 Mo i Rana
	NJFF Nordland, Eiaveien 5, 8208 Fauske
	Ofoten Friluftsråd, c/o Narvik kommune, 8512 Narvik
	Forum for Natur og friluftsliv i Nordland, Storgata 39, 8200 Fauske
	Mattilsynet Nordland, Postboks 383, 2381 Brumunddal
	Ballangen Energi Nett, Postboks 53, 8546 Ballangen
	Hålogaland Kraft, Postboks 1057, 9480 Harstad
1	TBM – Trond Blomlie
1	TBD – Terje Grindhaug
1	ER – Jan Slapgård

Kopi: Fjellkraft AS

- KUNNGJØRING -

Fjellkraft AS – Søknad om tillatelse til å bygge kraftverk i Kaldåga vassdrag, Ballangen kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad fra Fjellkraft AS, datert 26.4.2013, om tillatelse til å bygge Kaldåga kraftverk i Ballangen kommune. Fjellkraft AS søker om tillatelser i medhold av vannressursloven § 8 og energiloven § 3-1 for bygging og drift av kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftledninger som beskrevet i søknaden.

Installert effekt i anlegget vil være 2,3 MW, noe som vil gi en produksjon på om lag 5,3 GWh per år. Kraftverket vil utnytte et fall på 290 meter og rørtraseen vil være cirka 850 meter. Denne er planlagt gravd ned på hele strekningen.. Minstevannføringen ved inntaket er 0,35 m³/s, og det er søkt om en maksimal slukeevne på 0,88 m³/s. Det er planlagt slipp av minstevannføring. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring i Kaldåga over en strekning på cirka 870 meter. Atkomst til kraftstasjonen vil bli via en ny skogsvei fra E6, og anlegget vil tilknyttes eksisterende 22 kV kraftledning.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn i Ballangen kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **1.7.2013**. Uttalelser kan også sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

ORIENTERING TIL HØRINGSPARTENE (revidert februar 2013)

Generelt

NVE er konsesjonsmyndighet i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE behandler de fleste av søknadene gruppevis, vanligvis etter geografisk plassering. Dette effektiviserer saksbehandlingen samtidig som både høringsspartene og NVE kan se søknadene i sammenheng.

NVE sender søknadene på høring til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er vanligvis tre måneder for søknader som behandles gruppevis, og minst seks uker for enkeltsaker. Ev. søknad om utsatt høringsfrist må begrunnes. NVE forventer at høeringsinstansene gir uttalelse på selvstendig grunnlag. Søknad om utsatt frist vil normalt ikke bli innvilget hvis det påvirker sakens fremdrift.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området. De som har uttalt seg til søknaden, blir invitert til å delta på befaringen. I konsesjonsvurderingen foretar NVE en avveining av fordeler mot ulemper i henhold til vannressursloven § 25. Olje- og energidepartementet har som overordnet politisk myndighet gitt retningslinjer for behandling av små vannkraftverk. Retningslinjene er tilgjengelige via NVEs nettsider.

Dersom NVE gir tillatelse, knyttes det vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkår omfatter blant annet byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, kulturminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

Hva forventes av høeringsinstansene?

NVE ønsker i størst mulig grad konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke, valg av eventuelle alternativer og forslag til avbøtende tiltak. Høringsuttalelser om myndighetenes energipolitikk på et generelt grunnlag, vil være av begrenset nytte i saksbehandlingen.

Spesielt der søknader behandles gruppevis, ønsker NVE synspunkter på den samlede belastningen.

Dersom partene er kjent med forhold som ikke er belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det.

Det forventes at kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre myndighetsorganer gir uttalelse med utgangspunkt i sine respektive ansvarsområder. Kommunene bes spesielt om å vurdere søknadene i forhold til gjeldende arealplanstatus.

Høringsuttalelsene, opplysningene i søknaden og retningslinjene fra Olje- og energidepartementet er viktige for NVEs vurdering og vedtak.

Innsigelses- og klagerett

Energianlegg trenger ikke behandles etter plan- og bygningsloven, og det er ikke lenger krav om reguleringsplan. For å ivareta intensjonen bak innsigelsesinstituttet i plan- og bygningsloven, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett, jf. vannressursloven § 24. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjoner.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt partene mottok orientering om vedtak. Vi viser til forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.