SÆRUTSKRIFT - HØRING AV PLANENDRINGSSØKNAD FOR TOLGA KRAFTVERK

Arkivsak: 18/153

Saksnr.	**Utvalg**	**Møtedato**
17/18	Formannskapet	08.03.2018
17/18	Kommunestyret	22.03.2018

Utskrift sendes til:
NVE-konsesjonsavdelingen, postboks 5091, Majorstuen, 0301 Oslo.
Høringsuttalelse sendes www.nve.no/konsesjonssaker til nve@nve.no

Vedlegg:
Søknad
Oversiktskart
Arealbruksplaner
Tekniske tegninger
Miljøoppfølgingsplan
Tilleggsuttalelse KU
Fiskefaglige vurderinger
Vannlinjeberegninger

Andre dokumenter i saken:
Melding om politisk vedtak – merknader fra Tolga kommune til NVEs innstilling til OVED – konsesjonssøknad for Tolga kraftverk sak 44/15 (27.08.2015)
09.02.2018 DEL 2 AV 4 - 201708168-8 - TOLGA KRAFTVERK, TOLGA OG OS KOMMUNER - DETALJPLAN INNEN MILJØ- OG LANDSKAP TIL UTTALELSE
09.02.2018 DEL 3 AV 4 - 201708168-8 - TOLGA KRAFTVERK, TOLGA OG OS KOMMUNER - DETALJPLAN INNEN MILJØ- OG LANDSKAP TIL UTTALELSE
06.02.2018 HØRING AV PLANENDRINGSSØKNAD FOR TOLGA KRAFTVERK I TOLGA KOMMUNE, HEDMARK FYLKE. NVES REFERANSE: 200905154-145
09.02.2018 DEL 1 AV 4 - 201708168-8 - TOLGA KRAFTVERK, TOLGA OG OS KOMMUNER - DETALJPLAN INNEN MILJØ- OG LANDSKAP TIL UTTALELSE
09.02.2018 DEL 4 AV 4 - 201708168-8 - TOLGA KRAFTVERK, TOLGA OG OS KOMMUNER - DETALJPLAN INNEN MILJØ- OG LANDSKAP TIL UTTALELSE

Saksopplysninger:
Det vises til tidligere innsendte merknader fra Tolga kommune til NVEs innstilling til OVED – konsesjonssøknad for Tolga kraftverk sak 44/15 (27.08.2015).

Opplandskraft DA fikk ved Kgl. res. av 21.4.2017, konsesjon til utbygging av Tolga kraftverk i Tolga og Os kommuner. Det er etter dette arbeidet med å konkretisere utbyggingsløsning, og NVE har i den forbindelse mottatt planendringssøknad for Tolga kraftverk. Saken er sendt på høring til berørte parter og de som tidligere har uttalt seg i saken. Tolga kommune er en av disse partene.

Planendringene går i hovedsak ut på å bygge et inntak med overløpsterskel på kote 586,0 istedenfor konsesjonsgitte inntak med lukedam på kote 587,43. Inntaket søkes flyttet om lag 140 m ovenfor konsesjonsgitt løsning. Nytt inntaksalternativ innebærer en oppdemming som er 1,43 m lavere enn konsesjonsgitt løsning og vil gi et inntaksbasseng som er rundt 1200 m kortere. Det planlegges fiskepassasje i hovedelva istedenfor fiskebekk rundt dammen.

I tillegg søkes det om å flytte tverrslaget ved Tolga næringspark til tverrslag ved Kleven sør for tippområdet i Kåsdalen, samt endre vegtraseen til kraftverksutløpet ved Eidsfossen.

Av elektriske anlegg søkes det om å plassere kraftverkstransformatoren i friluft ved portalbygget i Erlia, istedenfor i fjell som er forutsatt i konsesjon.

Saksvurdering:
Det er utarbeidet eksterne vurderinger som i stor grad støtter Opplandskraft sine vurderinger som mener de omsøkte endringene vil innebære reduserte naturinngrep, forbedret løsning for fiskevandring, mindre anleggsstøy ved boliger og reduserte utbyggingskostnader sammenlignet med konsesjonsgitt løsning.

Eksterne fagmiljøer på fisk og landskap gir sin tilslutning til at omsøkte nye alternativer, sammenlignet med konsedert utbygging, innebærer en forbedring med mindre konsekvenser for disse temaene.

Planendringene går i hovedsak ut på å:

Bygge et inntak med overløpsterskel istedenfor konsesjonsgitte inntak med lukedam. Eksterne fiskefaglige, landskapsfaglige og naturmiljøfaglige utredere vurderer forslag til planendring å være et bedre alternativ sammenlignet med konsesjonsgitt alternativ. Tolga kommune støtter denne vurderingen.

Flytting av tverrslaget ved Tolga næringspark til tverrslag ved Kleven sør for tippområdet i Kåsdalen, samt endre vegtraseen til kraftverksutløpet ved Eidsfossen. Anleggsteknisk vurdering av planendringsforslaget knyttet til flytting av tverrslag er at flytting vil gi mindre støy for boligbebyggelse i forhold til konsesjonsgitte alternativ. Ekstern landskapsfaglig utreder vurderer alternativ 1 Kleven som bedre enn alternativ 2 ved Næringsparken. Opplandskraft presiserer selv at det foreligger en del privatrettslige forhold som må avklares, samt forhold til Statens vegvesen for kryssing av fv.30. I tillegg foreligger det planer for større utbygging av næringsparken som må tas med i vurdering i gjenstående avklaringer. Tolga kommune støtter i det øvrige denne vurderingen. For adkomstveg til utløpet er det fra Tolga kommune sin side ingen motforestillinger til skissert endring av adkomstveg så lenge vegen kan benyttes av aktuelle grunneiere i forbindelse med drift av skog eller tilliggende landbruksarealer, og så lenge Tolga kommune vil ha tilgang til vegtraseene av beredskaps- og sikkerhetsmessige årsaker.

Av elektriske anlegg søkes det om å plassere kraftverkstransformatoren i friluft ved portalbygget i Erlia, istedenfor i fjell som er forutsatt i konsesjon. Dette er ut fra at dette vurderes som bedre for beredskap og økonomi, samtidig som konsekvenser for allmenne interesser er små. Ekstern landskapsfaglig utreder vurderer at endringsforslaget har ubetydelige konsekvenser sammenlignet med konsesjonsgitt alternativ. Tolga kommune har ingen motforestillinger mot denne foreslåtte endringen.

Innstilling:
Tolga formannskap innstiller følgende merknader på høring av planendringssøknad fra Opplandskraft til NVE til Kommunestyret i Tolga:

1. Tolga kommunestyre mener de omsøkte endinger:
    a. Inntak med overløpsterskel på kote 586,0 istedenfor konsesjonsgitte inntak med lukedam på kote 587,43 er et bedre alternativ enn den konsesjonsgitte løsning.
    b. Flytting av tverrslaget ved Tolga næringspark til tverrslag ved Kleven sør for tippområdet i Kåsdalen, samt endre vegtraseen til kraftverksutløpet ved Eidsfossen støttes hvis privatrettslige forhold, forhold til Statens vegvesen for kryssing av fv.30 og planer for utvidelse av annen næringsvirksomhet ved næringsparken avklares. For adkomstveg til utløpet er det fra Tolga kommune ingen motforestillinger til skissert endring av adkomstveg så lenge vegen kan benyttes av aktuelle grunneiere i forbindelse med drift av skog eller tilleggende landbruksarealer, og så lenge Tolga kommune vil ha tilgang til vegtraseene av beredskaps og sikkerhetsmessige årsaker.
    c. Tolga kommune har ingen motforestillinger mot at kraftverkstransformatoren plasseres i i friluft ved portalbygget i Erlia

Formannskapet behandlet saken i møte 08.03.2018 :
Per Kolstad (SP) og Eva Nyhus (SV) trer inn som vararepresentanter i saken, med bakgrunn i avgjørelse i habilitetsspørsmålet, se før behandling av sak 16/18.

Redaksjonelt til innstilling – stryk setning «Tolga kommunestyre mener de omsøkte endringer»

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak i Formannskapet 08.03.2018:
Tolga formannskap innstiller følgende merknader på høring av planendringssøknad fra Opplandskraft til NVE til Kommunestyret i Tolga:

a. Inntak med overløpsterskel på kote 586,0 istedenfor konsesjonsgitte inntak med lukedam på kote 587,43 er et bedre alternativ enn den konsesjonsgitte løsning.
b. Flytting av tverrslaget ved Tolga næringspark til tverrslag ved Kleven sør for tippområdet i Kåsdalen, samt endre vegtraseen til kraftverksutløpet ved Eidsfossen støttes hvis privatrettslige forhold, forhold til Statens vegvesen for kryssing av fv.30 og planer for utvidelse av annen næringsvirksomhet ved næringsparken avklares. For adkomstveg til utløpet er det fra Tolga kommune ingen motforestillinger til skissert endring av adkomstveg så lenge vegen kan benyttes av aktuelle grunneiere i forbindelse med drift av skog eller tilleggende landbruksarealer, og så lenge Tolga kommune vil ha tilgang til vegtraseene av beredskaps og sikkerhetsmessige årsaker.
c. Tolga kommune har ingen motforestillinger mot at kraftverkstransformatoren plasseres i i friluft ved portalbygget i Erlia

Kommunestyret behandlet saken i møte 22.03.2018 :
Redaksjonelle endringer;

- Bytte ut «formannskap innstiller» med «kommunestyret gir» i første setning.
- Pkt c; Stryke alt før Kraftverkstransformator.

Innstillingen med redaksjonelle endringer enstemmig vedtatt.

Vedtak i Kommunestyret 22.03.2018:
Tolga kommunestyre gir følgende merknader på høring av planendringssøknad fra Opplandskraft til NVE:

a. Inntak med overløpsterskel på kote 586,0 istedenfor konsesjonsgitte inntak med lukedam på kote 587,43 er et bedre alternativ enn den konsesjonsgitte løsning.
b. Flytting av tverrslaget ved Tolga næringspark til tverrslag ved Kleven sør for tippområdet i Kåsdalen, samt endre vegtraseen til kraftverksutløpet ved Eidsfossen støttes hvis privatrettslige forhold, forhold til Statens vegvesen for kryssing av fv.30 og planer for utvidelse av annen næringsvirksomhet ved næringsparken avklares. For adkomstveg til utløpet er det fra Tolga kommune ingen motforestillinger til skissert endring av adkomstveg så lenge vegen kan benyttes av aktuelle grunneiere i forbindelse med drift av skog eller tilleggende landbruksarealer, og så lenge Tolga kommune vil ha tilgang til vegtraseene av beredskaps og sikkerhetsmessige årsaker.
c. Kraftverkstransformatoren plasseres i friluft ved portalbygget i Erlia.