

NVE – Konsesjons- og tilsynsavdelingen
v/ Birgitte Kjellsberg
Pb. 5091 Majorstua
0301 Oslo

30.09.2016

Høringsuttalelser for Todeilselva kraftverk i Modalen kommune, Hordaland fylke

Bakgrunn

Vi viser til brev der dere ber om Småkrafts kommentarer på mottatte høringsutsagn vedrørende konsesjonssøknaden for Todeilselva kraftverk i Modalen kommune i Hordaland fylke.

Følgende interessenter har gitt sitt høringsutsagn i saken:

- Modalen kommune
- Fylkesmannen i Hordaland
- Hordaland fylkeskommune
- Statens vegvesen
- BKK Nett
- Bergen Turlag
- FNF
- Modalen idrettslag
- Naturvernforbundet
- Ann-Jorunn Farestveit

Nesna kommune:

I kommunestyrets sak 29/16, ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

.....

Modalen kommune har ikkje merknader til konsesjonssøknaden for Tverråna Kraftverk, Budal II kraftverk, Todeilselva kraftverk, Seljedalselva kraftverk, Bleidalselva kraftverk og Almelidelve kraftverk slik anlegga er planlagd gjennomført og med dei avbøtande tiltak som er tilrådd i søknaden.

.....

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft takker for positiv uttale fra Modalen kommune.

Fylkesmannen i Hordaland:

Fylkesmannen kommentere den gamle ferdavegen mellom Modalen og Eksingedalen som blir benyttet i sammenheng med lokalt og regionalt friluftsliv.

Det kommenteres også Todeilselva og Ædnabekken som potensielt gyte- og oppvekstområde for sjørørret. FM mener laks ikke gyter der men kan ha oppvekstareal i begge elvene og at en utbygging i vassdraget må skje med vilkår som sikrer hensynet til anadrom fisk.



Småkraft AS sine kommentarer:

Den gamle ferdavegen går på vestsiden av Todeilselva. Stien har verdi for friluftsbruk i tillegg til å ha kulturhistorisk verdi. Rørgaten er planlagt på samme side og vil med denne plassering komme i berøring med stien. Ca 700 m av stien blir berørt av rørgaten. På motsatt side (østsiden) av Todeilselva går det en eksisterende skogsveg nesten opp til planlagt inntak. Det gjenstår ca 250 m. Denne er planlagt videreført ved bygging av inntaksanordningen. Småkraft vil se på en løsning der en vurderer å legge rørgaten på østsiden av elven for å unngå konflikt med gammel tursti. Dette vil bli avklart ved sluttbefaring. Dersom rørgaten blir flyttet til andre side av elven mener Småkraft redusert vannmengde i elven vil være den største endringen etter en utbygging.

Småkraft As har utarbeidet rapport som beskriver hensynet til fisk. Rådgivende Biologer som har utført rapporten har meget høy kompetanse på anadrom fisk og kommenterer at tiltaket vil ha ubetydelige innvirkninger på anadrom strekning i Moelven. Ædnabekken vil få større vannmengde enn før samtidig som utfall av stasjon kan gi større endringer i vannføring. Rådgivende Biologer mener dette vil gi liten negativ virkning for Ædnabekken. For Todeilselva og Almlidbekken vil lavere middelvannføring og endret temperatur sannsynligvis gi en noe redusert produksjon og gi en endret artssammensetning av vannlevende organismer. Dersom NVE krever omløpsventil vil dette bli montert.

Småkraft As har sett på en løsning med å flytte stasjonen oppstrøms vandringshinder. Endret plassering vil gi redusert kraftproduksjon. Under sluttbefaring til NVE vil det bli vist et alternativ for kraftstasjonsplassering.

Hordaland fylkeskommune:

Av omsyn til gyte- og oppvekstområde for sjøaure og laks av stor verdi og samla belastning for anadrom fisk i Modalsvassdraget rår Hordaland fylkeskommune frå utbygging av Todeilselva kraftverk.

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft AS viser til kommentarer til FM ovenfor.

Statens vegvesen:

Statens vegvesen kommenterer at veglovens krav til avkjørsler og byggeavstander må opprettholdes.

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft vil, dersom det blir gitt konsesjon, ta kontakt med vegkontoret for videre behandling etter vegloven.

BKK Nett AS:

Volumet av ny produksjon vil være avgjørende for løsning for nettilknytning av småkraftverkene i Modalen. Ved stor økning må det økes trafokapasitet ved Hellandsfoss men med liten økning kan 22kV nettet oppgraderes.

Småkraft AS sine kommentarer:

Ved en eventuell konsesjon vil vi ta kontakt med nettselskap for søknad om tilkobling. Endelig størrelse på ny produksjon vil være avgjørende for valg av løsning.

Bergen Turlag:

Todeilselva kraftverk: *Vi kan ikkje tilrå utbygging av Todeilselva,, då dette kjem i konflikt med friluftslivinteresser, landskap og sumverknader, og kulturhistoriske verdiar i Modalen kommune.*

Småkraft AS sine kommentarer:

Viser til kommentarer til FM ovenfor.

FNF Hordaland:

FNF tilrår at Todeilselva ikke gis konsesjon grunnet påvirkning på anadrom strekning, kulturhistoriske verdier og samlet belastning i område. Skulle man likevel gi konsesjon er det viktig at man ivaretar anadrom strekning med tiltak som er nevnt tidligere. I korte trekk omløpsventil, måling av gassovermetning og vurdering av lokasjon av kraftstasjon overfor anadrom strekning.

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft viser til kommentarer til FM ovenfor.

Modalen idrettslag:

I følge søknadene vil bygging av anleggsveg få konsekvensar for stølsvegen til Almelidstølen og den gamle ferdavegen mellom Farestveit og Flatekval. Vi vil understreke at dette er verdfulle turstiar og turområde for innbyggjarane i Modalen, som har både kulturhistorisk og rekreasjonsmessig vekt og som vi ynskjer skal takast vare på for framtida. Modalen Idrettslag ynskjer at desse anleggsvegane ikkje vert bygd.

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft viser til kommentarer til FM ovenfor.

Naturvernforbundet:

Todeilselva er eit av 8 vassdrag i Modalenpakka, og NVH vil, slik Bergen og Hordaland Turlag har gjort, levera ei eiga høyringsuttale om sumverknadene. Me viser til at over 90% av vasskrafta i Modalen alt er bygd ut, og dei gjenverande vassdraga og sidevassdraga får då auka verdi, og må sjåast i samanheng for å unngå bit-for-bit utbygging. Når det gjeld Todeilselva, har det likevel så stor eigenverdi på grunn av konsekvensane for fiske og friluftsliv at me alt no kan seia at dei samfunnsmessige verdiane ved å la vatnet renna fritt, er langt større enn ved å leggja det i røyr. I tillegg er konsekvensanalysen for biologisk mangfald så mangelfull at det utgjer ein ekstra grunn til å avslå søknaden. Det kan godt vera at det fins rauslista artar og truga naturtypar, men utbyggjar har gjort så dårleg arbeid at han ikkje har greidd å fanga opp dette. Difor seier Naturvernforbundet Hordaland nei til at Småkraft AS skal få konsesjon på å byggja ut Todeilselva.

Småkraft AS sine kommentarer:

Småkraft viser til kommentarer til FM ovenfor.

Ann-Jorunn Farestveit:

Det kommenteres plassering av kraftstasjon, at den ikke må hindre bruk av redskapshus og at området blir brukt til inngjerdet beiteareal. Det kommenteres også at grunneier må ha mulighet til å stenge nye veier med bom dersom de ønsker det.

Småkraft AS sine kommentarer:

Plassering av kraftstasjon vil skje i samråd med grunneier slik at den ikke hindre bruk av området. Ved nyetableringer av skogsveier vil det være grunneier som bestemmer over bruken og om det skal stenges med bom.

Småkrafts konklusjon:

For Todeilselva kraftverk er det i all hovedsak forhold til friluftsbruk/ kulturminner og forhold til fisk som er avgjørende for prosjektet. Med avbøtende tiltak, minstevannslipp etc mener vi at fordelene og nytten ved tiltaket overstiger ulempene. Småkraft AS mener vilkår for konsesjon til Todeilselva kraftverk er oppfylt, jf vannressurslovens §25.

Vennlig hilsen

Martin Vangdal
Prosjektleder konsesjon