

From: Moe Rune
Sent: 16. oktober 2017 09:01
To: Arkivet
Cc: Kjelsberg Birgitte M. W.
Subject: VS: Tilknytningsplikt

Fra: Rudi Anne Glomnes
Sendt: 13. oktober 2017 13:44
Til: per.b.hanstveit@no.ibm.com
Kopi: Mook Velaug Amalie <vem@nve.no>; Moe Rune <rmo@nve.no>
Emne: Tilknytningsplikt

Hei,

Jeg viser til korrespondanse du har hatt med Rune Moe i NVE om en eventuell investering i en transformator i Hellandsfoss som følge av ny småkraftproduksjon. I vassdragskonsesjoner for småkraftpakke Modalen av 04.07.2017 ble det gitt konsesjoner til fire småkraftverk. Det ble i konsesjonsvedtaket ikke fattet vedtak om hvem som har tilknytningsplikt og en eventuell investeringsplikt ved tilknytning av disse småkraftverkene.

I energilovforskriften § 3-4 er tilknytningsplikten for produksjon presisert. Her fremgår det at tilknytnings- og investeringsplikten «gjelder for den som har konsesjon for nettanlegg hvor produksjonsanlegget mest rasjonelt kan tilknyttes». Dette sikrer at nettinvesteringer foretas hos den netteier som mest hensiktsmessig kan gjennomføre dem, med tanke på lokalisering, spenningsnivå, lokalkunnskap og rasjonell utvikling av kraftsystemet. Dersom tilknytningen påvirker tilgrensende eller overliggende nett, gjelder tilknytningsplikten tilsvarende for de øvrige berørte anleggs- eller områdekonsesjonærer.

Dersom det er uenighet om hvem som har tilknytningsplikt i henhold til energilovforskriften §3-4 om tilknytningsplikten, så kan dette bringes inn til NVE for avgjørelse i egen sak, uavhengig av konsesjonsvedtaket. Den vil da bli behandlet på vanlig vis, der begge parter blir hørt i saken.

Med vennlig hilsen

Anne Glomnes Rudi
Seniorrådgiver
Avdeling for elmarkedstilsynet
Epost: aru@nve.no
Telefon: 476 33 009