



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Adresseliste

Vår dato: **25 MAI 2011**
Vår ref.: 200905441-5 ki/eibj
Arkiv: 312/123.B3Z
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Eirik Bjørkhaug
22 95 98 31

Selbu Energiverk AS - Søknad om tillatelse til bygging av Tangvella kraftverk i Klæbu og Selbu kommuner, Sør-Trøndelag – høring

NVE har mottatt søknad fra Selbu Energiverk AS, datert 14.4.2011, om tillatelse til å bygge Tangvella kraftverk i Klæbu og Selbu kommuner.

Tangvella kraftverk vil utnytte en brutto fallhøyde på 188 meter i Tangvella, med inntak på kote 350 og avløp på kote 162. Planene innebærer også overføring av Hornåa, med inntak i Hornsjøen på kote 430 og avløp til Småvatna på kote 360. Kraftverket er planlagt med en installert effekt på 8,7 MW og den årlige produksjonen er beregnet til ca. 22,1 GWh. Middelvannføringen i Tangvella og Hornåa er beregnet til henholdsvis 1580 l/s og 640 l/s. Kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 5600 l/s og overføringen er planlagt med maksimal slukeevne på 1600 l/s. Vannet fra Hornsjøen vil bli overført gjennom nedgravd rørgate til Småvatna og derfra i eksisterende bekk til Tangvella. Fra inntaket i Tangvella vil vannveien gå som nedgravd rørgate i øvre del og som tunnel i nedre del. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 180 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 110 l/s resten av året i Tangvella. Det planlegges også slipp av minstevannføring på 70 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 40 l/s resten av året i Hornåa.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Tangvella kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinje.

Det foreligger planer om bygging av tre småkraftverk som berører fire elver som alle har avløp i Selbusjøen. Det gjelder Rangåa kraftverk og Brunga kraftverk, begge i Klæbu kommune og Tangvella kraftverk i Klæbu og Selbu kommuner. Søknadene er nå lagt ut til offentlig gjennomsyn samtidig. Det er utarbeidet et notat om samlet belastning som er vedlagt søknadene.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. til offentlig ettersyn på servicekontoret på rådhuset i Klæbu, på servicekontoret på rådhuset i Selbu og på NVEs nettsider fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Per Otnes på tlf. 73 81 00 01/ 97056678 eller e-post: pero@selbu-energiverk.no

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

Vi ber Klæbu og Selbu kommuner om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicekontoret på rådhuset i Klæbu og i Selbu frem til **26.8.2011**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **26.8.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Eirik Bjørklau
overingeniør

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen (inkl. rapport om biologisk mangfold og notat om samlet belastning)
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Tangvella kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Adresseavisen, Klæbuposten og Selbyggen

Antall søknader	Navn/adresse
3	Klæbu kommune, Postboks 200, 7541 KLÆBU
3	Selbu kommune, Gjelbakken 15, 7580 SELBU
	Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Postboks 4710 Sluppen, 7468 TRONDHEIM
	Sør-Trøndelag fylkeskommune, Postboks 2350 Sluppen, 7004 TRONDHEIM
	Statens vegvesen, Region midt, Fylkeshuset, 6404 MOLDE
	Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok/Kárášjohka
	Reindriftsforvaltningen Sør-Trøndelag og Hedmark, Postboks 121, 7361 RØROS
	Riast/Hylling og Essand reinbeitedistrikt v/Astrid Harsjøen, Postboks 236, 7361 RØROS
	Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012 TRONDHEIM
	NJFF – Sør-Trøndelag, Sigurd Bergs Allé 3, 7043 TRONDHEIM
	FNF – Sør-Trøndelag, Sandgata 30, 7012 TRONDHEIM
	Trondhjems Turistforening, Sandgata 30, 7012 TRONDHEIM
	Trondheimsregionens Friluftsråd, Tempevegen 22, 7004 TRONDHEIM
	Trønderenergi Nett AS, Postboks 9480 Sluppen, 7496 TRONDHEIM
	Selbu Energiverk AS, Postboks 23, 7580 SELBU
1	KM - Tore Olav Sandnæs
1	KD - Dag Bachke
1	ER - Jan Slapgård

- KUNNGJØRING -

Småkraft AS – Søknad om tillatelse til bygging av Tangvella kraftverk i Tangvella og Hornåa i Klæbu og Selbu kommuner

NVE har mottatt søknad fra Selbu Energiverk AS, datert 14.4.2011, om tillatelse til å bygge Tangvella kraftverk i Klæbu og Selbu kommuner.

Tangvella kraftverk vil utnytte en brutto fallhøyde på 188 meter i Tangvella, med inntak på kote 350 og avløp på kote 162. Planene innebærer også overføring av Hornåa, med inntak i Hornsjøen på kote 430 og avløp til Småvatna på kote 360. Kraftverket er planlagt med en installert effekt på 8,7 MW og den årlige produksjonen er beregnet til ca. 22,1 GWh. Middelvannføringen i Tangvella og Hornåa er beregnet til henholdsvis 1580 l/s og 640 l/s. Kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 5600 l/s og overføringen er planlagt med maksimal slukeevne på 1600 l/s. Vannet fra Hornsjøen vil bli overført gjennom nedgravd rørgate til Småvatna og derfra i eksisterende bekk til Tangvella. Fra inntaket i Tangvella vil vannveien gå som nedgravd rørgate i øvre del og som tunnel i nedre del. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 180 l/s i perioden 1.mai til 30. september og 110 l/s resten av året i Tangvella. Søker planlegger slipp av minstevannføring på 70 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 40 l/s resten av året i Hornåa.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Tangvella kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinje.

Det foreligger planer om bygging av tre småkraftverk som berører fire elver som alle har avløp i Selbusjøen. Det gjelder Rangåa kraftverk og Brunga kraftverk, begge i Klæbu kommune og Tangvella kraftverk i Klæbu og Selbu kommuner. Søknadene er nå lagt ut til offentlig gjennomsyn samtidig. Det er utarbeidet et notat om samlet belastning som er vedlagt søknadene.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret på rådhuset i Klæbu, på servicekontoret på rådhuset i Selbu og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Per Otnes på tlf. 73 81 00 01/ 97056678 eller e-post: pero@selbu-energiverk.no

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **26.8.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



Orientering til høringspartene

Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarung i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjonssaker.