



Norges  
vassdrags- og  
energidirektorat

Alle på adresselista

Vår dato: **22 JUN 2011**  
Vår ref.: 200905833-3 ki/kinna  
Arkiv: 312 / 002.K3Z  
Deres dato:  
Deres ref.:

Saksbehandler:  
Kirsten Marthinsen  
22 95 92 34

## **Neta Kraftverk AS (SUS) - Søknad om tillatelse til å bygge Neta kraftverk i Stor-Elvdal kommune, Hedmark - høring**

NVE har mottatt søknad fra Neta Kraftverk AS (SUS), datert 9.6.2011, om tillatelse til å bygge Neta kraftverk i Stor-Elvdal kommune.

Elva Neta har sitt utspring i Steindammen og drenerer til Glomma om lag 8 km sør for Evenstad. Inntaket er planlagt på kote 550 og kraftstasjonen på kote 300. Inntaket vil bli plassert i elveløpet like nedstrøms Nysetra. Dammen vil bli 4-5 meter høy og ca. 8 meter bred. Vannveien vil bli om lag 3,8 km lang og gå langs vestsida av elva, for en stor del langs eksisterende vei. Det er ikke planlagt permanent vei langs rørgata der denne ikke følger veien, men det vil bli behov for å bygge om lag 200 meter adkomstvei til kraftstasjonen. Kraftstasjonen vil bli plassert ved en elvesving om lag 2 km oppstrøms fylkesvei 606. Nettilknytting vil skje via en ca. 1800 meter lang luftlinje til eksisterende 22 kV-linje på vestsida av Glomma. Middelvannføringen er 652 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1200 l/s. Med 2 MW installert effekt vil kraftverket få en årlig produksjon på ca. 8 GWh. Søker planlegger å slippe minstevannføring på tilsvarende alminnelig lavvannføring, 82 l/s, i sommersesongen.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Neta kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker), og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Jens F. Naas-Bibow på tlf. 92 46 40 30 eller e-post: [jens.bibow@gmail.com](mailto:jens.bibow@gmail.com).

Vi ber Stor-Elvdal kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Servicekontoret i kommunehuset Myrvang på Koppang frem til **19.9.2011**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)  
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor  
Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

Region Midt-Norge  
Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

Region Nord  
Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

Region Sør  
Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

Region Vest  
Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

Region Øst  
Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR



NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) så snart som mulig og senest innen **19.9.2011**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

  
Øystein Grundt  
seksjonssjef

  
Kirsten Marthinsen  
avdelingsingeniør

Vedlegg: 4      Søknad til kommunen  
Kunngjøringstekst  
Informasjonsark  
Adresseliste

**Adresseliste for:** Bygging av Neta kraftverk

**Behandles etter:** Vannressursloven

**Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i:** Østlendingen og Hamar Arbeiderblad

| Antall søknader | Navn/adresse                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3               | Stor-Elvdal kommune, Postboks 85, 2481 KOPPANG                                              |
|                 | Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR                                           |
|                 | Hedmark fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR                           |
|                 | Statens vegvesen, Region øst, Postboks 1010, 2605 LILLEHAMMER                               |
|                 | Naturvernforbundet i Midt-Østerdal, Postboks 2 - Åkrestrømmen, 2485 RENDALEN                |
|                 | Evenstad JFF v/Magnar Hesjadalen, Evenstad, 2480 KOPPANG                                    |
|                 | Eidsiva Energi Nett AS, Postboks 4100, 2307 HAMAR                                           |
|                 | FNF Hedmark v/NJFF Hedmark, Postboks 191, 2402 ELVERUM                                      |
|                 | Rena og Omegn Turistforening, Postboks 30, 2451 RENA                                        |
|                 | Norges padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 OSLO                               |
|                 | Norsk Ornitologisk Forening avd. Hedmark, Postboks 90, 2401 ELVERUM                         |
|                 | Høgskolen i Hedmark, Institutt for skog- og utmarksfag Evenstad, Postboks 400, 2418 ELVERUM |
|                 | Neta Kraftverk AS (SUS) v/Jens Naas-Bibow, Nabben, Opphus, 2480 KOPPANG                     |
| 1               | KM –Arne Hamarsland                                                                         |
| 1               | KD – Jens Nicolai Thom                                                                      |
| 1               | ER – Kjell Erik Stensby                                                                     |

## - KUNNGJØRING -

### **Neta kraftverk AS (SUS) – Søknad om tillatelse til å bygge Neta kraftverk i Neta i Stor-Elvdal kommune**

NVE har mottatt søknad fra Neta kraftverk AS (SUS) om tillatelse til å bygge Neta kraftverk i Stor-Elvdal kommune.

Elva Neta har sitt utspring i Steindammen og drenerer til Glomma om lag 8 km sør for Evenstad. Inntaket er planlagt på kote 550 og kraftstasjonen på kote 300. Inntaket vil bli plassert i elveløpet like nedstrøms Nysetra. Dammen vil bli 4-5 meter høy og ca. 8 meter bred. Vannveien vil bli om lag 3,8 km lang og gå langs vestsida av elva, for en stor del langs eksisterende vei. Det er ikke planlagt permanent vei langs rørgata der denne ikke følger veien, men det vil bli behov for å bygge om lag 200 meter adkomstvei til kraftstasjonen. Kraftstasjonen vil bli plassert ved en elvesving om lag 2 km oppstrøms fylkesvei 606. Nettilknytting vil skje via en ca. 1800 meter lang luftlinje til eksisterende 22 kV-linje på vestsida av Glomma. Middelvannføringen er 652 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1200 l/s. Med 2 MW installert effekt vil kraftverket få en årlig produksjon på ca. 8 GWh. Søker planlegger å slippe minstevannføring på tilsvarende alminnelig lavvannføring, 82 l/s, i sommersesongen. Det er ikke planlagt slipp i vintersesongen.

Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Servicekontoret i kommunehuset Myrvang på Koppang og på NVEs nettsider [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Jens Naas-Bibow på tlf.: 924 64 030 eller e-post: [jens.bibow@gmail.com](mailto:jens.bibow@gmail.com).

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) så snart som mulig og senest innen **19.9.2011**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



## Orientering til høringspartene

### Generelt

NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen delegert myndighet for kraftverk med installert effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke saker i vernede vassdrag.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

### Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE sender informasjon om høringen til berørte kommuner, fylkesmenn (FM), fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir kunngjort i minst én avis i distriktet, og kommunen legger søknaden ut til offentlig gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges søknaden ut på [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) med adgang til å sende inn høringsuttalelse elektronisk.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befarig i området.

I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning, jf. vannressursloven § 25. Søknaden og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering.

Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkårene kan omfatte byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning er kommet frem til parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige konsesjoner samtidig med at vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med linjer kan bygges innenfor lokal netteiers områdekonsesjon.

### Hva forventes av høringsinstansene?

Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ. Vi ber kommunen informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for gjennomføringen. NVE ønsker forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan redusere ev. skader ved gjennomføring av planene. NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.

FM bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder fisk og biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i forhold til sektorlovgivningen.

FK bør legge vekt på kulturminner og friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det skal redegjøres for tiltakets status og antatte konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk, dersom slik plan er utarbeidet.

### Innsigelses- og klagerett

I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom konsesjonsbehandling og planbehandling av energianlegg endret for å sikre en mer effektiv saksbehandling. Det er ikke krav om reguleringsplan. For å ivareta innsigelsesadgangen som kommuner og statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker).