

Eidsiva Bioenergi AS
Kallerudlia 9
2818 GJØVIK

Vår dato: 09.10.2019
Vår ref.: 200905972-40
Arkiv: 513
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Jørgen Kocbach Bølling
22959854/jboe@nve.no

Eidsiva Bioenergi AS - Oversendelse av revidert konsesjon for fjernvarmeanlegg på Moelv i Ringsaker kommune, Hedmark fylke

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag gitt Eidsiva Bioenergi AS (EBAS) revidert konsesjon for å bygge og drive et fjernvarmeanlegg på Moelv i Ringsaker kommune, Hedmark fylke. Endringen innebærer kun at allerede etablerte oljekjeler med samlet installert effekt på 5 MW innføres i konsesjonen. Disse erstatter tidligere konsesjons gasskjeler med samlet installert effekt på 6 MW.

EBAS oppgir i søknad av 26.08.2019 at i henhold til gjeldende konsesjon skal varmesentralens behov for spisslast dekkes av to gasskjeler med samlet installert effekt 6 MW. Da varmesentralen ble bygget i 2014 ble den bygget med to oljekjeler med samlet effekt 5 MW. Ved en feiltakelse fra EBAS ble det ikke søkt NVE om godkjenning av denne endringen. Avviket ble oppdaget sommeren 2019 og er behandlet i bedriftens internkontrollsystem. Det er også gjennomført samsvarsvurdering av selskapets øvrige fjernvarmeanlegg og kontrollert at denne typen avvik ikke gjelder flere fjernvarmeanlegg.

EBAS opplyser at varmesentralen leverte 9 GWh varme i 2018. Varmen kommer hovedsakelig fra treflis (78 %), noe uprioritert el om sommeren (15 %) og med mindre mengder lett fyringsolje som topplast og reserve ved eventuelle driftsproblemer (7 %). Dette tilfredsstiller etter NVEs vurdering de krav som bør settes til fornybarandel i fjernvarmeanlegg.

NVEs vedtak

NVE gir med henvisning til søknad av 26.08.2019 EBAS revidert konsesjon til å bygge og drive et fjernvarmeanlegg på Moelv i Ringsaker kommune, Hedmark fylke som omsøkt. Konsesjonen gis i medhold av energiloven § 5-1. NVE legger til grunn at tiltaket vil ha tilfredsstillende fornybarandel. Konsesjonens vilkår vedrørende detaljplan for varmesentralen på SIVA er tatt ut, i tråd med NVEs godkjenning av detaljplan for denne i vedtak av 29.01.2015 (NVE Ref.: 200905972-35). Konsesjonen er for øvrig gitt med standard konsesjonsvilkår. Konsesjon og kartvedlegg kan lastes ned på NVEs nettsted: www.nve.no/fjernvarme.

NVE konstaterer at EBAS har installert kjeler basert på en annen energibærer enn det som er konsesjongitt som spiss- og reservelast i anlegget. Dette er brudd på gjeldende konsesjon og kan gi grunnlag for reaksjoner fra NVE. NVE vil komme tilbake med en vurdering vedrørende dette.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. Eventuelle klager vil bli sendt EBAS til uttalelse før saken legges frem for Olje- og energidepartementet.

Vi pålegger EBAS om å underrette berørte grunneiere/ rettighetshaverne om tillatelsen. Underretningen skal etter forvaltningsloven gi opplysninger bl.a. om klageadgang, klagefrist og retten til å se sakens dokumenter. Kopi av underretningen skal sendes NVE.

Med hilsen

Arne Olsen
Seksjonssjef

Jørgen Kocbach Bølling
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

FYLKESMANNEN I INNLANDET
Ringsaker kommune