

Fra: Bjørn B. Pedersen <bjorn.b.pedersen@nordlandsnett.no>
Sendt: 8. juni 2015 09:20
Til: NVE
Emne: Høring - To småkraftverk i Tysfjord kommune i Nordland

Det vises til høring på Roussevagge kraftverk og Mølnelva kraftverk i Tysfjord kommune i Nordland.

Nordlandsnett AS er utredningsansvarlig selskap for midtre Nordland og gir sin uttalelse i kraft av dette.

Det er ikke kapasitet i Nord-Salten Kraft AS sitt 66 kV regionalnett i området for ny produksjon. For at Roussevagge kraftverk skal kunne knyttes til nettet er man avhengig av at den planlagte sentralnettstransformeringen i Kobbelv etableres.

Mølnelva kraftverk vil mate inn mot Kjøpsvik trafostasjon. Her er det ikke begrensninger på kapasiteten på regionalnettsnivå.

For øvrig vises det til Nord-Salten Kraft AS for utdypende informasjon om nettet i området.

Med vennlig hilsen

Nordlandsnett AS

Bjørn B. Pedersen

Sivilingeniør - Utredninger Nettanalyser og Nettariffer

Postboks 1410, 8002 Bodø
mobil: (+47) 959 46 132

Tenk på miljøet. Skriv ikke ut denne eposten hvis du ikke er nødt.

The information contained in this email may be confidential or subject to intellectual property protection. If you are not the intended recipient, you are not authorized to use or disclose this information, and we request that you notify us and delete this message.

Bodø Energi AS -med kraft til utvikling web: www.bodoenergi.no
