

Adresseliste

Vår dato: **24 MAR 2014**

Vår ref.: 2009006090-12, 200904040-9, 200904123-18,
200901911-9, 200901909-9, ksk / bth og stp

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandlere:

Brit T. Haugen, 22 95 90 89

Steinar Pettersen, 22 95 94 03

Flere søkere - Søknad om tillatelse til å bygge 5 småkraftverk i Sunndal kommune i Møre og Romsdal - høring

NVE har mottatt søknad fra flere søkere om tillatelse til å bygge 5 småkraftverk i Sunndal kommune.

Skrondal kraftverk – Clemens Elvekraft AS

Skrondal kraftverk vil utnytte et fall på 700 m i Tverrråa, ei sideelv til Usma. Inntaket er planlagt på kote 840. Fra inntaket vil vannet bli ført i en 700 m lang boret tunnel og videre i nedgravde rør til kraftstasjonen på kote 140. Opp til påhugg for tunnelen skal det benyttes en traktorvei som skal opprustes, og det skal bygges en ny 50 m lang vei til kraftstasjonen. Tunnelmassene skal benyttes som omfyllingsmasser langs rørgaten. Middelvannføringen er 230 l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 500 l/s. Installert effekt vil bli på 3 MW som etter planene vil gi en produksjon på 7,1 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1300 m lang strekning i Tverrråa. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 15 l/s hele året.

Torske kraftverk – Norges Småkraftverk AS

Torske kraftverk vil utnytte et fall på 817 m og 812 m i elvene Skorga og Fossa. Inntakene er planlagt som coandainntak på kote 860 i Skorga, og på kote 855 i Fossa. Det skal etableres separate vannveier som vil bestå av ca 240 m med nedgravde rør fram til påhugg på kote 85. Videre opp til inntakene skal det langhullbores. Det må etableres ny vei frem til kraftverket og påhugg. Det vil også bli etablert midlertidig anleggsvei fra riggområdet bort til inntakene. På kote 43, øst for Skorga, skal det bygges felles kraftstasjon. Det skal installeres 2 peltonturbiner, 4,6 MW for Skorga og 4,4 MW for Fossa. Utslippsvannet fra begge elvene skal fordeles i Skorga sine to løp via et nedgravd avløpsrør. Etter planen vil den totale årsproduksjonen for Torske kraftverk være på 25,7 GWh, fordelt på 13,1 GWh fra Skorga og 12,6 GWh fra Fossa. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 1300 m i Skorga og 2200 m i Fossa. Det er planlagt en årlig minstevannføring på henholdsvis 22 l/s og 16 l/s for Skorga og Fossa.

Hareima kraftverk – Hareima kraft AS

Hareima kraftverk vil utnytte et fall på 497 m i Hareima, ei sideelv til Driva. Inntaket er planlagt på kote 530. Fra inntaket vil vannet bli ført i ei 1250 m lang rørgate til kraftstasjonen på kote 33. Rørgaten vil bli

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

liggende for det meste i sprengt grøft og skal bygges ved hjelp av taubane mellom kote 125 og inntak. Alternativ kan vannveien gå i en 890 m lang boret tunnel i kombinasjon med nedgravd rør nederst. Tilkomst til taubane eller påhugg for tunnel innebærer opprusting av en traktorvei og noe nybygging av vei, til sammen ca. 450 m. Tunnelmassene skal brukes som omfyllingsmasser langs rørgate og til oppgradering av vei. Middelvannføringen er 1,11 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 2,1 m³/s. Installert effekt vil bli på 9,6 MW som etter planene vil gi en produksjon på 26,3 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1300 m lang strekning i Hareima. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 252 l/s om sommeren og 56 l/s resten av året.

Somrunen kraftverk – Småkraft AS

Somrunen kraftverk vil utnytte et fall på 425 m i elva Somrunen. Fra inntaket på kote 555 skal vannet føres i nedgravd og delvis nedsprengt rørgate ned til kraftstasjonen på kote 130. Rørgata vil få en total lengde på 1140 m og skal legges med gravemaskin. Inntaket skal bygges veiløst. Det er planlagt en kort adkomstvei på 130 m fra Almhjellens gardsvei frem til kraftstasjonen. Middelvannføringen er 0,52 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1,04 m³/s. Installert effekt vil bli på 3,56 MW som etter planene vil gi en produksjon på 11,7 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1180 m lang strekning i Somrunen. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 60 l/s hele året.

Gryta kraftverk – Småkraft AS

Gryta kraftverk vil utnytte et fall på 540 m i elva Gryta. Fra inntaket på kote 640 skal vannet føres i nedgravd og delvis nedsprengt rørgate ned til kraftstasjonen på kote 100. Rørgata vil få en total lengde på 1320 m og skal legges med gravemaskin og taubane. Inntaket skal bygges veiløst. Det er planlagt en kort adkomstvei på 40 m fra riksveien til kraftstasjonen. Middelvannføringen er 0,32 m³/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 0,65 m³/s. Installert effekt vil bli på 2,8 MW som etter planene vil gi en produksjon på 9,1 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring på en 1330 m lang strekning i Gryta. Det er planlagt å slippe en minstevannføring på 43 l/s om sommeren og 0 l/s resten av året.

Det er og søkt tillatelse etter energiloven til bygging og drift av kraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og de blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen ligger ved. Hvis det er ønskelig med papirutgave av søknadene, kan tiltakshaver for hvert enkelt prosjekt kontaktes. Se egen liste over søknadene med kontaklinformasjon på side 4. Om noe er uklart, ta kontakt med NVE v/Steinar Pettersen på tlf. 09575 eller e-post stp@nve.no.

Det vil bli arrangert et **åpent møte tirsdag 13.05.2014 kl 1900 i kommunestyresalen i Sunndal rådhus på Sunndalsøra**. Der vil NVE informere om saksgangen, og tiltakshaverne vil orientere om sine prosjekter. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til NVE og tiltakshaverne.

NVE ber Sunndal kommune om å legge to eksemplarer av hver av søknadene ut til offentlig ettersyn på servicekontoret og to eksemplarer på biblioteket på Sunndalsøra frem til **20.06.2014**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Søknadene skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Vi viser til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknadene blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **20.06.2014**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



Øystein Grundt
seksjonssjef



Steinar Pettersen
rådgiver

Vedlegg: 5 Trykte søknader (4 stk) til Sunndal kommune
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste
Oversiktskart

Kopi: Clemens Elvekraft AS, Postboks 61, 1324 OSLO
Norges Småkraftverk AS, Jordalsveien 1, 5105 EIDSVÅG
Småkraft AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN
Tinfos AS, O. H. Holtasgt. 21, 3678 NOTODDEN



Søknadene:

Skrendal kraftverk – Clemens Elvekraft AS, Postboks 61, 1324 OSLO

Kontaktperson: Magnhild Roe, tlf: 995 59 693, e-post: magnhild.roe@clemenskraft.no

Hareima kraftverk – Tinfos AS, O. H. Holtasgt. 21, 3678 Notodden

Kontaktperson: Bente Stykket, tlf. 988 23 108, e-post: bente.stykket@tinfos.no

Gryta kraftverk – Småkraft AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN

Kontaktperson: Kari Seim, tlf. 55 12 73 24, e-post: kari.seim@smaakraft.no

Somrungen kraftverk – Småkraft AS, Postboks 7050, 5020 BERGEN

Kontaktperson: Kari Seim, tlf. 55 12 73 24, e-post: kari.seim@smaakraft.no

Torske kraftverk – Norges Småkraftverk AS, Jordalsveien 1, 5105 EIDSVÅG

Kontaktperson: Svein Rune Skauge, tlf. 918 85 034, e-post: srs@scanergy.no

Adresseliste for: Bygging av 5 småkraftverk i Sunndal kommune

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Driva og Aura

Antall søknader	Navn/adresse
4	Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra
	Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Fylkeshuset, 6404 Molde
	Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde
	Statens vegvesen, Region Midt, Fylkeshuset, 6404 Molde
	Miljødirektoratet, postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
	Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM
	Istad Nett AS, Plutovegen 5, 6419 Molde
	Sunndal Energi KF, Mongstugata 9, 6600 Sunndalsøra
	Naturvernforbundet i Møre og Romsdal v/Øystein Folden, 6630 Tingvoll
	FNF Møre og Romsdal, Idrettsvegen 2, 6413 Molde
	Norges Miljøvernforbund, postboks 593, 5806 Bergen
	Sunndal Jeger og Fiskerforbund, postboks 19, 6601 Sunndalsøra
	Kristiansund og Nordmøre Turistforening, postboks 476, 6501 Kristiansund
1	TBM-RM Tore Olav Sandnæs
1	TBD – Rune Engesæter
1	ER – Fredrik Arnesen
	KN – Siv Sannem Inderberg

- KUNNGJØRING -

Flere søkere - Søknader om tillatelse til å bygge 5 småkraftverk i Sunndal kommune

NVE har mottatt søknad fra 4 søkere om tillatelse til å bygge 5 småkraftverk i Sunndal kommune. Søknadene vil bli behandlet samtidig, og samlet belastning for området vil bli vurdert. NVE ber høringspartene om å vurdere hver søknad for seg, men også alle søknadene samlet.

Søknad	Søker	Installert effekt i MW	Produksjon i GWh
Skrondal kraftverk	Clemens Elvekraft	3	7,1
Torske kraftverk	Norges Småkraftverk	4,6 + 4,4	13,1 + 12,6
Hareima kraftverk	Hareima Kraftverk/Tinfos	9,6	26,3
Somrungen kraftverk	Småkraft AS	3,56	11,7
Gryta kraftverk	Småkraft AS	2,8	9,1

I forbindelse med søknadene vil NVE arrangere **et offentlig folkemøte i kommunestyresalen i Sunndal rådhus på Sunndalsøra tirsdag 13.05.2014, kl. 19.00**. Her vil søkerne informere om prosjektene og NVE vil orientere om saksbehandlingen av søknadene. Det vil være mulighet for spørsmål.

Søknadene med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i Sunndal rådhus og på biblioteket på Sunndalsøra i tillegg til på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med søker for hvert enkelt prosjekt. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen **20.06.2014**.