

NVE saksnummer 20090690.

Skrondal kraftverk, Sunndal kommune – Kommentarer til innkommende høringsuttalelser.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal uttaler:

Fylkesmannen vil isolert sett ikkje gå imot ei utbygging av Skrondal kraftverk (Tverrelva). Etter Fylkesmannens vurdering er utbyggingsomfanget i Øksendalen likevel kome så langt at vi vil be NVE nøye vurdere samla belastning og om det bør byggast ut fleire vassdrag i dette dalføret.

Landskapsmessig er det redusert vannføring i Tverrelva som vil bli mest merkbart. Minstavassføring er oppgitt til 15 l/s. Ved å nytte 5-persentilen kan ein få 46 l/s om sommaren. Det vil kunne betre inntrykket noko og bør vurderast.

Tiltakshavers kommentar:

Tiltakshaver tar fylkesmannens uttalelse til etterretning.

Vurdering av minstevannføring overlates til NVE.

Møre og Romsdal fylkeskommune uttaler:

Når det gjeld friluftsliv har vi ikkje vesentlege merknader til konsekvensutgreiningane for Skrondal, med unntak at vi gjerne hadde sett at friluftinteressene vart framheva som eige punkt.

I KU for Skrondalselva er det vist til feil villreinområde; Ottadalen, rett namn skal vere Snøhetta.

I Skrondalrapporten saknar vi elles eit tabelarisk oversyn over samla verknader. Det er bare gitt ei tekstlig samanfating.

Vi vil ikkje ha merknader til at det vert gitt konsesjon til Skrondalselva, gitt at avbøtande tiltak og registreringar er gjennomført. For Skrondalselva bør det gjerast nokre oppdateringar/korreksjonar i KU vedrørande villrein.

Tiltakshavers kommentar:

Tiltakshaver tar fylkeskommunens uttalelse til etterretning.

Det vil bli gjort avbøtende tiltak som omtalt i konsesjonssøknaden. Ved senere anledning skal tiltakshaver passe på at det blir brukt riktig navn på villreinområdet.

Sunndal kommune uttaler:

Sunndal kommunestyre tilrår at Skrondal Kraft SUS får konsesjon for utbygging av Tverråa mellom kote 840 og kote 140 med disse foutsatninger:

- *De avbøtende tiltak søknaden foreslår må bli innarbeidet i detaljplanene*
- *Anleggsarbeid må skje på en mest mulig skånsom måte*
- *Minstevannføring settes lik 15 l/s, tilsvarende alminnelig lavvannføring hele året*
- *Det må legges vekt på vegetasjonsetablering og landskapspleie etter en eventuell utbygging*

Tiltakshavers kommentar:

Uttalelsen fra Sunndal kommune tas til etterretning og det vil bli langt vekt på punktene Sunndal kommune har nevnt ovenfor.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) uttaler:

DMF kan ikke se at de foreslåtte småkraftverkene kommer i konflikt med registrerte mineralressurser.

Tiltakshavers kommentar:

Uttalelsen fra DMF tas til etterretning.

Kristiansund og Nordmøre Turistforening (KNT) uttaler:

Skrondal kraftverk og Somrungen kraftverk ligger slik til at de slik vi ser det ikke vil ha stor innvirkning på livskvalitet og videre betydning av reiselivet, og en utbygging ved disse vil vi kunne godta.

Tiltakshavers kommentar:

Uttalelsen fra KNT tas til etterretning.

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal uttaler:

Tverråa er det einaste vassdraget igjen på nordsida av Øksendalen. Bora vassveg vil gjere inngrepet mindre, men borttaking av vatn frå vasstrengen er eit grunnleggande problem. Naturvernforbundet har funne ein raudlisteart i røyrgatetråse. Det er problemstillingar knytt til tilkomst ved dam både i anleggsperiode og driftsperiode. Det er uavklarte problemstillingar knytt til grunnvatn i nedre del.

Naturvernforbundet mener at det i denne «pakka» på fem søknader må bli klart avslag på dei fire i hovuddalføret. Skrondal har ikkje like høg negativ konsekvens ved utbygging, men Naturvernforbundet meiner at dette prosjektet også har såpass uheldig verknad at det ikkje bør byggast.

Inntaket er plassert med nok avstand til vernegrensa, men det er ingen naturleg barriere som skjermar. Alt arbeid både i anleggstida og seinare ved inntaksdammen vil lett påvirke verneområdet i form av ny aktivitet og støy, mellom anna som følgje av at dette ofte må skje med bruk av helikopter.

Skrondalselva bør ikkje få konsesjon. Det er svært få vassdrag som ikkje er bygd ut i Øksendalen, og vassdraget må truleg reknast som typevassdrag med omsyn til at elva renn tørr på strekningar i eit område med såkalla triviell natur. Triviell natur knytt til vassdrag med naturleg vassføring har blitt såpass sjeldan at det langt på veg fyller kriteria for å bli ført opp på raudlista.

Tiltakshavers kommentar:

Tiltakshaver viser til den biologiske rapporten som sier at det ikke finnes rødlistearter i tiltaksområdet. Tiltakshaver kan likevel ikke utelukke at dette kan forekomme. Ved funn av dette, vil det bli tatt hensyn til.

Inntaket vil bli bygget slik at det er vedlikeholdsritt og det vil bli minimalt med trafikk oppe ved dammen i driftsperioden. I anleggsperioden vil det bli en del trafikk og det vil være nødvendig med bruk av helikopter for tilkomst til dammen.

Sunndal energi uttaler:

Skrondal kraftverk må koples til en linje som heter Sunndalsøra 5, og til den 22 kV linjen er det allerede blitt tilkople 5 kraftverk med en produksjon på 14,3 MW. På 22 kV linjen er det ledig en kapasitet på ca. 5 MW. 22 kV linjen ble oppgradert i 2008/2009 gjennom anleggsbidrag fra utbyggerne. Skal Skrondal kraftverk tilknytte seg linjen innenfor 10 årsregelen må de betale sin andel av utbyggingskostnaden, som igjen blir refundert de som har betalt anleggsbidrag for oppdimensjoneringen i 2008 og 2009. Analysen til Istad nett sier at det ikke trengs oppgraderinger av linjenett for å tilknytte Skrondal kraftverk.

Tiltakshavers kommentar:

Uttalelsen fra Sunndal Energi tas til etterretning.

Sunndal venstre uttaler:

Sunndal venstre er mot at det gis tillatelse til utbygging av alle de omsøkte småkraftverkene i «Sunndalspakken».

Tiltakshavers kommentar:

Uttalelsen fra Sunndal venstre tas til etterretning.

Statens vegvesen uttaler:

Dersom det skal etableres nye avkjørsler eller gjennomføres endringer eller økt bruk av eksisterende avkjørsler i forbindelse med riks- eller fylkesveg, ber vi om at det sendes inn søknad om dette i god tid før arbeidet skal starte.

Tiltakshavers kommentar:

Søknad om avkjørselstillatelse vil bli sendt inn i god tid før byggearbeidene starter.