



Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Deres ref.
200906326

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2017/9969

Dato
20.04.2018

Dvergfossen kraftverk - uttalelse til begrenset høring av planendringssøknad

Vi viser til oversendelse av 23. mars i år. Oversendelsen gjelder planendringssøknad for Dvergfossen kraftverk i Kvinesdal. Dalane Kraft AS fikk konsesjon til prosjektet fra Olje- og energidepartementet (OED) den 8. mars 2013.

Planendringen

Utbygger søker om å redusere installert effekt fra 11,1 MW til 9,4 MW. Dette vil redusere slukeevnen fra 25,5 m³/s til 23,3 m³/s og midlere energiproduksjon fra om lag 32,1 GWh/år til 31,2 GWh/år. Inntaks- og utløpsnivået blir uendret, og anlegget berører i hovedsak samme elvestrekning som i gjeldende konsesjon. I tillegg søker utbygger om å flytte kraftstasjonen lenger ned og ikke bygge den inn i fjellet, men la den ligge delvis i dagen.

Vår vurdering

Vi har ingen merknader til de to planendringene. Vi vil imidlertid understreke viktigheten av å gjøre tilpasninger for ålens opp- og nedvandring ved bygging av kraftverket. OED skriver i sitt vedtak følgende om ål:

«Ved gunstige vannforhold i Dvergfossen er det registrert ål, som er en kritisk truet art, jf. Norsk rødliste 2010. Det fremgår av konsekvensutredningen at Håfossen er vanskelig å forsere for ål, og det antas at dette også er tilfelle for Dvergfossen. Totalt sett vurderes Littleåna oppstrøms Håfossen å ha liten verdi som oppvekstområde for gulål og for ålebestanden i vassdraget. Ettersom ål er en kritisk truet art forutsetter likevel departementet at det vurderes pålegg om åleledere forbi inntaksdammen for å hjelpe oppvandrende ål, og at tiltakshaver finner gode løsninger for å ivareta ålens nedvandringssmuligheter. Mulige tiltak vurderes i samråd med fylkesmannen. Pålegg om tiltak kan fastsettes i medhold av naturforvaltningsvilkårets pkt. 1. Tiltakene skal følges opp gjennom godkjenning av detaljplanen. Med avbøtende tiltak mener departementet at de negative virkningene for ål vil være relativt små.»

Vi deler ikke oppfatningen om at Håfossen er særlig problematisk å forsere for ålen. Littleåna er etter vår vurdering et viktig ålevassdrag. Vi legger til grunn departementets krav om at tiltak skal vurderes i samråd med Fylkesmannen. Det finnes i dag gode veiledere for utforming av tiltak for å sikre opp- og nedvandring av ål.

Selv om ålen nå har endret status på rødlista fra *kritisk truet* til *truet* så er den fortsatt en fokusart som må vies stor oppmerksomhet ved inngrep i vassdrag. I denne anledning minner vi om Fosstveit kraftverk i Tvedestrand som er kalt inn til konsesjonsbehandling med bakgrunn i situasjonen for ålen på stedet.

Med hilsen

Per Ketil Omholt (e.f)
seniorrådgiver

Eivind Hellerslien
senioringeniør

Brevet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Saksbehandler: Eivind Hellerslien, tlf: 38 17 62 11

Kopi til:
Kvinesdal kommune Nesgata 11 4480 KVINESDAL