

Nettsituasjonen for Fossevika Kraftverk: Det er ikkje ledig kapasitet i området.

Dersom dette skal knytast til Sunnfjord Energi sitt nett, må det truleg leggast sjøkabel frå kraftverket til Otterstein, kabel igjennom Dalsfjordbrua og forsterke/bygge nytt nett vidare mot Hålandsfossen.

Hovudregelen er at nettet mellom kraftverket og eksisterande nett blir bygd under Sunnfjord Energi sin områdekonsesjon. Grensesnitt vert avtala individuelt i kvart enkelt tilfelle i tilknytingsavtalar.

Det er fortsatt tilknytingsstogg i området grunna Statnett sitt prosjekt med 420 kV linje mellom Sogndal og Ørskog. Når konsesjon eventuelt er gitt, må dei ulike kraftverks-prosjekta ta kontakt med Sunnfjord Energi for vidare dialog i høve framdrift, anleggstilskot, innmatingstariffar og anna. Kostnadane med nettførsterkingar vert ei fordeling mellom produsentar og Sunnfjord Energi etter fordelingsnøkkel.

Mvh Sunnfjord Energi Nett



Bjarte Kapstad
-siv.ing-

