



Arkivsak-dok. 200906320
Arkivkode
Saksbehandler Erik Lagethon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fylkesutvalget	18.04.2013	44/13

SAKSPROTOKOLL

Konsesjonssøknad Kvernåi kraftverk, Lesja kommune

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 18.04.2013 sak 44/13

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget vil ikke motsette seg at det gis konsesjon for etablering av Kvernåi kraftverk under forutsetning om at det blir satt krav til følgende avbøtende tiltak:
 - Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen skal minst være på 30 l/s i perioden 01.05 – 30.09 og 10 l/s i perioden 01.10 – 30.04
 - Det må bygges omløpsventil for å sikre at strekningen nedenfor kraftverksutløpet ikke blir tørrlagt dersom en skulle få driftsutfall i kraftverket.
 - Standard naturforvaltningsvilkår.

Dersom vilkårene ikke blir tatt inn i konsesjonen fremmer fylkesutvalget innsigelse med hjemmel i vannressurslovens § 24, og begrunnes med hensynet til vannforskriftens §12
2. Av hensyn til villrein kan ikke inntaket ligge åpent til i snaufjellet. Det bør nedenfor skoggrensa for å redusere eventuelle forstyrrelser som kommer av tilsyn og vedlikehold av anlegget.
3. De automatisk fredete kulturminnene id. 138198 og id. 138207 fangstlokaliteter skal sikres mot hogst og anleggsarbeid, herunder etablering av midlertidig anleggsveg i rørgatetraséen. Kulturminnene skal merkes og sikres med midlertidige anleggsgjerder. Merking og sikring av kulturminnene skal gjøres i samarbeid med Oppland fylkeskommune, og det skal gis beskjed i god tid om gjennomføring av hogst og oppstart av anleggsarbeid. Anleggsebeltene nær kulturminnelokalitetene skal gjøres bredest i motsatt retning av kulturminnene for å unngå massetipper og lagring av masse i området nær kulturminnene.

Vedtak

I samsvar med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkesutvalget slikt enstemmig vedtak:

1. Fylkesutvalget vil ikke motsette seg at det gis konsesjon for etablering av Kvernåi kraftverk under forutsetning om at det blir satt krav til følgende avbøtende tiltak:

- Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen skal minst være på 30 l/s i perioden 01.05 – 30.09 og 10 l/s i perioden 01.10 – 30.04
- Det må bygges omløpsventil for å sikre at strekningen nedenfor kraftverksutløpet ikke blir tørrlagt dersom en skulle få driftsutfall i kraftverket.
- Standard naturforvaltningsvilkår.

Dersom vilkårene ikke blir tatt inn i konsesjonen fremmer fylkesutvalget innsigelse med hjemmel i vannressurslovens § 24, og begrunnes med hensynet til vannforskriftens §12

2. Av hensyn til villrein kan ikke inntaket ligge åpent til i snaufjellet. Det bør nedenfor skoggrensa for å redusere eventuelle forstyrrelser som kommer av tilsyn og vedlikehold av anlegget.

3. De automatisk fredete kulturminnene id. 138198 og id. 138207 fangstlokaliteter skal sikres mot hogst og anleggsarbeid, herunder etablering av midlertidig anleggsveg i rørgatetraséen. Kulturminnene skal merkes og sikres med midlertidige anleggsgjerder. Merking og sikring av kulturminnene skal gjøres i samarbeid med Oppland fylkeskommune, og det skal gis beskjed i god tid om gjennomføring av hogst og oppstart av anleggsarbeid. Anleggsheltene nær kulturminnelokalitetene skal gjøres bredest i motsatt retning av kulturminnene for å unngå massetipper og lagring av masse i området nær kulturminnene.