

Agledal Kraft AS
v/Asbjørn Agledal
6940 Eikefjord.

Eikefjord 18.08.2013

201000519-21
KSK/DKj
312

NVE – Konsesjons- og tilsynsavdelinga
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Høyringsutale vedrørende merknader til konsesjonssøknad for Øvre Agledal kraftverk.

Viser til E-post av 04.07.2013.

1. Flora Kommune si fråsegn:

Ein har ingen merknader til uttalen.

2. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane:

Auka minstevassføring til 5- persentil sommar og vinter.

Minstevassføring det er søkt om slepping av 83 l/sek om sommaren, tabellen på side 21 i konsesjonssøknaden. Syner effekten på årleg produksjon ved slepping av ulike vassmengder. Differansen mellom alminneleg lågvassføring og 5. persentil er relativt liten, produksjonstap på 0,22 GWh og 0,26 GWh (5- persentil)

Søklar kan akseptere 5-persentil som grunnlag for minstevassføring.

Hydrologisk grunnlag søknad:

Hydrologiske data er berekna utfrå målefelt Nautsundvatn 82.4,

Sjå vedlegg til søknad hydrologi frå Småkraftkonsult.

Det er tiltakshavar si meining att Nautsundvatn er representativt for Øvre Agledal.

3. Sogn og Fjordane Turlag:

Minstevassføring.

Viser til merknadane til Fylkesmannen over då uttalen tek opp mange av dei same problemstillingane.

Flytting av inntak.

Ei flytting av inntak til under Jonstadfossen, vil nærmast halvere produksjonen og vil kombinert med forslag til auka minstevassføring gjere utbygginga ikkje kan realiserast.

Vegar.

Statnett har rusta opp anleggsvegen inn til Agledalen i samband med bygging av Ørskog-Sogndal. Ein vil sjå dette under synfaring i september.

4. Statens Vegvesen: Ein har ingen merknader til fråsegna frå Statens vegvesen.

5. Sogn og Fjordane Energi AS: Tiltakshavar er i dialog med Sogn og Fjordane Energi og vil ta sin rettmessige del av kostnad til nettförsterking.

6. Sogn og Fjordane Fylkeskommune.

Minstevassføring.

Dobbel 5-persentil

Det er søkjar si meining att 5-persentil sommar 97 l/sek og vinter 92 l/sek er tilstrekkeleg.

Med Helsing

Agledal Kraft AS



Asbjørn Agledal