

Prosjekt:
Rogaland

Beskrivelse:
For å komme frem til Lden (påslag for drift kvelds- og nattestid) er det tillagt 5,4 dB til kildestøyen anleggene. Kildestøy er oppgitt ved 8 m/s, for 56 m høyde gjelder 107,1 dB Lden, for 64 m gjelder 107,2 dB Lden.

Udskrevet/Side
29.01.2010 01:50 / 1
Brugerlicens:
Solvind Prosjekt AS
Hortensiavegen 4
NO-4100 Jørpeland
+47 5174 9520
Beregnet:
29.01.2010 01:23/2.5.6.78

DECIBEL - Njaa

Beregning: Åsen II Fil: Njaa.bmi



Kort: Njaa , Udskriftsmålestok 1:10.000, Kortcentrum ETRS 89 Zone: 31 Øst: 659.325 Nord: 6.513.923
Støjberegningsregel: Danske regler. Vindhastighet: 8,0 m/s

- Ny mølle
- Støjfølsomt område
- 35,0 dB(A)
- 40,0 dB(A)
- 45,0 dB(A)
- 50,0 dB(A)
- 55,0 dB(A)