



## Statens vegvesen

Norges vassdrags- og eneridirektorat (NVE),  
Region Nord  
Kongensgate 14 – 18  
8514 NARVIK

Behandlende enhet:  
Region nord

Saksbehandler/telefon:  
Preben Storeng Pedersen /  
97722146

Vår referanse:  
16/37882-2

Deres referanse:

Vår dato:  
17.03.2016

### Uttalelse til høringsbrev – Søknad om bygging av Reinelv kraftverk i Lyngen kommune i Troms

Vi viser til høring vedrørende søknad om bygging av Reinelv kraftverk i Lyngen kommune. Statens vegvesens interesser i denne type saker knytter seg til forhold som berører riks- og fylkesveier. På generelt grunnlag gjør vi oppmerksom på at følgende forhold må klareres i den videre prosessen:

- Plassering av kraftledninger må være utenfor vegens sikkerhetssone.
- Avkjørselsforhold (nye avkjørsler eller endret bruk av eksisterende avkjørsler) må avklares i reguleringsplan eller omsøkes i egen søknad. Avkjørselen skal bygges og vedlikeholdes etter våre retningslinjer. Siktkrav i avkjørselen varierer ut fra fartsgrense på stedet. I 80-soner er siktkravet 115 meter i begge retninger, målt fra et punkt 0,5 meter over avkjørselen, 4 meter fra vegkanten og til et punkt 1,1 meter over vegplan.
- Byggegrenser langs riks- eller fylkesvegnettet må avklares i reguleringsplan eller det må søkes om dispensasjon fra veglovens byggegrenser langs offentlig veg i egen søknad dersom det blir aktuelt.

På nåværende tidspunkt har vi ikke flere merknader eller kommentarer til søknadene, men vi forbeholder oss retten til å komme fram med ytterlige innspill. Vi bidrar gjerne i den videre prosessen dersom det dukker opp problemstillinger hvor vi er berørt og hvor dere trenger vår uttalelse.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region nord  
Postboks 1403  
8002 BODØ

Telefon: 02030  
firmapost@vegvesen.no  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Mellomveien 40  
9007 TROMSØ

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Landsdekkende regnskap  
9815 Vadsø

Plan- og forvaltning  
Med hilsen

Pedersen Preben Storeng  
Førstekonsulent

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.*