



Statens vegvesen

Norges vassdrags- og eneridirektorat (NVE),
Region Nord
Kongensgate 14 – 18
8514 NARVIK

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region nord	Preben Storeng Pedersen / 97722146	15/257959-2	201001771-74 201100944-77	14.03.2016

Uttalelse til høring av konsesjonssøknader for utbygginger i Skibotn og Signal dalen – Storfjord kommune i Troms

Vi viser til dokument, deres ref.: 201001771-74 201100944-77 vedrørende konsesjonssøknader for vannkraftutbygging i Storfjord kommune.

Statens vegvesens interesser i denne type saker knytter seg til forhold som berører riks- og fylkesveier. På generelt grunnlag gjør vi oppmerksom på at følgende forhold må klareres i den videre prosessen:

- Plassering av kraftledninger må være utenfor vegens sikkerhetssone.
- Avkjørselsforhold (nye avkjørsler eller endret bruk av eksisterende avkjørsler) må avklares i reguleringsplan eller omsøkes i egen søknad. Avkjørselen skal bygges og vedlikeholdes etter våre retningslinjer. Siktkrav i avkjørselen varierer ut fra fartsgrense på stedet. I 80-soner er siktkravet 115 meter i begge retninger, målt fra et punkt 0,5 meter over avkjørselen, 4 meter fra vegkanten og til et punkt 1,1 meter over vegplan.
- Byggegrenser langs riks- eller fylkesvegnettet må avklares i reguleringsplan eller det må søkes om dispensasjon fra veglovens byggegrenser langs offentlig veg i egen søknad dersom det blir aktuelt.

På nåværende tidspunkt har vi ikke flere merknader eller kommentarer til søknadene, men vi forbeholder oss retten til å komme fram med ytterlige innspill. Vi bidrar gjerne i den videre prosessen dersom det dukker opp problemstillinger hvor vi er berørt og hvor dere trenger vår uttalelse.

Plan- og forvaltning
Med hilsen

Pedersen Preben Storeng
Førstekonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.