



Statens vegvesen

Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE
– Hovedkontor
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Behandlende enhet:	Saksbehandler/telefon:	Vår referanse:	Deres referanse:	Vår dato:
Region nord	Preben Storeng Pedersen / 51911532	17/14069-2	201103266-7	09.03.2017

Uttale til høringsbrev – Bygging av fem småkraftverk i Tromsø kommune og ett i Balsfjord kommune

Vi viser til høringsbrev datert 31.01.2017.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Det er søkt om tillatelse for bygging av seks småkraftverk. Fem i Tromsø kommune og ett i Balsfjord kommune.

- Reipkrokelva kraftverk – Tinfos AS
- Mellomdalelva kraftverk – Statskog Energi AS
- Vasselva kraftverk – Småkraft AS
- Lavangselva kraftverk – Småkraft AS
- Leirbukta kraftverk – Tinfos AS
- Smalak kraftverk – Bekk og Strøm AS

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av småkraftverkene med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Postadresse
Statens vegvesen

Telefon: 02030

Kontoradresse
Mellomveien 40
9007 TROMSØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø

Byggegrense for Riksveg er 50 meter. Generell byggegrense for fylkesveger er 15 meter, dersom ikke annet fremgår av reguleringsplan eller at vegen tidligere har vært Riksveg, da beholdes 50 meters byggegrense. Plassering av bygg og andre installasjoner innenfor denne, krever særskilt dispensasjon, jf. veglovens §§ 29–30.

Etablering av nye avkjørsler eller endret bruk av eksisterende avkjøringer skal avklares med Statens vegvesen. Det samme gjelder dersom det skal graves langs- eller kryssing av riks og fylkesveg.

Vi forutsetter at det tas nærmere kontakt med Statens vegvesen dersom tiltaket vil medføre at byggegrense langs veg blir berørt, avkjørsler må etableres på nytt eller endres i bruk, og ved graving langs eller over fylkesvegen.

Ellers har vi ingen flere merknader til tiltaket, men forutsetter at vi blir holdt orientert om den videre prosessen.

Plan og forvaltning Troms
Med hilsen

Pedersen Preben Storeng
Førstekonsulent

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.