



**DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT**

Skagerak Kraft AS
Postboks 80
3901 PORSGRUNN

Deres ref

Vår ref
12/844-

Dato
3 MAR 2015

Endring av manøvreringsreglementet for Tokemagasinet, Drangedal kommune

Vedlagt oversendes 20 avtrykk av justert manøvreringsreglement fastsatt ved kongelig resolusjon 6.2.2015. Vedlagt følger også departementets bemerkninger i den kongelige resolusjonen.

Gjeldende reglement definerer den øverste delen av magasinet som et flomdempingsmagasin. I perioden mellom vårflommens inntreden til 31. august og i perioden mellom 1. – 15. november skal det holdes et flomdempingsmagasin mellom kotene 60,35 (HRV) og 59,85 (HRV – 0,5m).

I tiden fra 1. september til 31. oktober skal nedre grense for flomdempingsmagasinet være kote 59,35 (HRV – 1,0 m). Flomdempingsmagasinet kan også tas i bruk til kraftproduksjon mot slutten av tilløpsflommer over 200 m³/s. Perioden med fullt magasin begrenses ved at vannstanden i flomdempingsmagasinet senkes ned til nedre grense snarest mulig gjennom driften av kraftverkene, men også ved hjelp av flomavledningsorganer i Dalsfoss dam om nødvendig for å få synkende vannstand. Laveste tillatte sommervannstand endres fra kote 58,85 til kote 58,1 (HRV – 2,25) i perioden frem til 1. september og til kote 57,6 (HRV – 2,75 m) i perioden 1. september til 15. september.


Snømålinger skal foretas i februar-mars i forkant av snøsmeltingsperioden for dokumentasjon og rapportering av snømagasin.

De fastsatte reguleringsgrenser og bestemmelser om vannstand m.m. bes iakttatt. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en sikker måte i hele anleggets levetid.

Med hilsen



Per H. Høisveen (e.f.)
ekspedisjonssjef



Trond Ulven Ingvaldsen
avdelingsdirektør