

HØRINGSUTTALELSE TIL RØYDLANDSBEKKEN KRAFTVERK

NVE Saksnummer:	201002021
-----------------	-----------

Kvinesdal Jeger og fiskeforening har følgende kommentar til konsesjonssøknad for Røydlandsbekken kraftverk Fylke: Vest Agder Kommune: Kvinesdal

Konklusjon.

Kvinesdal Jeger og Fiskeforening anbefaler at det ikke gis konsesjon slik søknaden nå foreligger.

Bakgrunn.

Røydlandsbekken drenerer til Helldalsbekken som sammen med Slimestadsbekken er definert som regionalt viktige gyte og oppvekstområde for sjøørret.

- Konsekvens av en utbygging med minstevannføring 15ls og uttak på kote 10 vil føre til en dramatisk reduksjon i forhold for gyting og oppvekstområdet for sjøørret idet berørte området.
- Foreslåtte kompenserende tiltak med terskler er ubrukelig da det vil føre til økt sedimentering og nedslamming av gyte og oppvekstområdene.

Forslag.

Hvis konsesjon skal innvilges foreslås det at utløpet flyttes til kote 25 og utløpet utføres slik at det ikke reduserer dagens gyte og oppvekstområde. Omløpsventil må installeres og problematikk med gassovermetning må løses.

Olav Aase

Sign.

Leder Kvinesdal Jeger og fiskeforening.

KVINESDAL 21.06.2014