

NVE

Innsendt dato: 30.03.2016

Referansenummer: TBAXWL

## Innsending av høringsuttalelse

Saksopplysninger	
NVEs saksnr.:	201002103
Sakstittel	Heimstadelva kraftverk
Høringsuttalelse fra:	Firma/organisasjon

Firma/organisasjon	
Organisasjonsnummer *	990892679
Firma	NORLANDSNETT AS
Adresse	Postboks 1410
Postnummer	8002
Poststed	Bodø
Telefon	75 54 51 10
e-post	firmapost@nordlandsnett.no
Kontaktperson	Bjørn Bjørstad Pedersen
Kontakt telefon	95946132
Kontakt e-post	bjorn.b.pedersen@nordlandsnett.no
Kontakt adresse	Potboks 1410
Kontakt postnummer	8002
Kontakt poststed	Bodø

Høringsuttalelse	
Høringsuttalelse	<p>Nordlandsnett AS gir høringsuttalelse som områdekonsesjonær i Lurøy kommune samt utredningsansvarlig selskap for kraftsystemutredningen for midtre Nordland.</p> <p>Det er per i dag ikke kapasitet i transformeringen mellom regionalnettet og sentralnettet i området. For å utbedre dette bygger Nordlandsnett en ny 132 kV linje mellom Svartisen og Halså, samt at Statnett etablerer en 420/132 kV transformator i Svartisen. Når denne forsterkningen er på plass vil det være kapasitet i regional- og sentralnettet for å ta imot den nye produksjonen.</p> <p>Det er per i dag kapasitet i eksisterende distribusjonsnett for tilknytning av Heimstadelva kraftverk. Dette gjelder dersom de konsesjonsgitte kraftverk i området bygges ut og Kjerringåga kraftverk ikke bygges ut. Dersom Kjerringåga kraftverk får konsesjon og bygges ut så vil nettkapasiteten måtte økes. Dette innebærer at Heimstadelva og Kjerringåga kraftverk må betale anleggsbidrag for utbedring av nettkapasiteten i distribusjonsnettet. Alternativt vil være en utvidelse av nettkapasiteten finansiert ved anleggsbidrag.</p>
Høringsuttalelse som vedlegg	Ikke angitt
Annen relevant informasjon	Ikke angitt
Vedlegg av bilder og kart	