

Arna kraftselskap AS
Serviceboks 7340
5020 BERGEN

Vår dato: **14 JUN 2010**
Vår ref.: NVE 201002195-7 ki/mbi
Arkiv: 312 / 061.1B
Deres dato: 28.04.2010
Deres ref.: Kenneth Lervik

Saksbehandler:
Marianne Bismo
22 95 98 58

Arna kraftselskap AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Gaupåsvatnet i Bergsdalsvassdraget, Bergen kommune

Vi viser til deres søknad av 14.05.2010 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Gaupåsvatnet.

Om søknaden

Bakgrunnen for søknaden er at Arna kraftselskap AS ønsker å utføre vedlikehold av rist og inntak i kraftanlegget som utnytter fallet fra Gaupåsvatnet. For å kunne utføre arbeidene ber Arna kraftselskap AS om tillatelse til å senke vannstanden ned til ca. 1,5 m under LRV. Arbeidet vil vare ca. 3 dager.

Høring

På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.

Bergen kommune uttaler i brev av 10.06.2010:

"Kraftanlegget er ikke underlagt konsesjonsplikt etter vannressursloven. Nedtappingen av Gaupåsvatnet har vært en kontroversiell vassdragssak i Bergen kommune. Både naboer til Gaupåsvatnet, Naturvernforbundet i Hordaland og Bergen kommune har engasjert seg med sikte på å få en mer stabil og høyere vannstand i Gaupåsvatnet. Disse partene mener at dagens mangel på reguleringsregime gir uheldige forhold for økologi, friluftsliv, rekreasjon og landskapsinteresser i området. Dette har blant annet vært belyst i lokalpressen. Bergen kommune anmodet i 2002 NVE om å innkalle kraftverket til konsesjonsbehandling. NVE konkluderte i brev av 28.10.2003 med at det etter daværende situasjon ikke var grunnlag for det. NVE oppfordret likevel Arna kraftverk til å gå i dialog med lokalbefolkningen for å komme fram til en felles forståelse av minimumsvannføring i Gaupåsvatnet ved ulike årstider. Samtidig

E-post: nve@nve.no, Internett: www.nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Telefaks: 22 95 90 00

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Drammensveien 211
0212 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER
Telefon: 72 89 65 50

Region Nord
Kongens gate 14-18
Postboks 394
8505 NARVIK
Telefon: 76 92 33 50

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG
Telefon: 33 37 23 00

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE
Telefon: 57 83 36 50

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR
Telefon: 62 53 63 50

anmodet NVE om å sette opp målestav og fastmerkebolt og faste rutiner for avlesing av vannstand. I brev av 17.02.05 purret NVE på gjennomføringen av disse tiltakene. NVE understreket samtidig at ikke miljøforsvarlig drift ville kunne gi grunnlag for å kreve konsesjonsbehandling. Bergen kommune kjenner ikke til om regulanten har fulgt anmodningene fra NVE.

Bergen kommune mener fortsatt at det er ønskelig at NVE innkaller regulanten til konsesjonsbehandling. Bergen kommune anmoder NVE om å vurdere konsesjonsbehandling som et tiltak etter Vannforskriften for å oppnå godt økologisk potensial/god økologisk status jf. den kommende tiltaksanalysen for Bergen vannområde og forvaltningsplanen for vannregion Hordaland.

Bergen kommune har imidlertid forståelse for at det er behov for å vedlikeholde dagens vannkraftanlegg og kan akseptere nedtappingen som er foreslått i søknaden. En viktig forutsetning er at det sørges for å bringe vannstanden opp på normalt nivå umiddelbart etter at arbeidet er utført."

Fylkesmannen i Hordaland uttaler i e-post av 31.05.2010:

"Fylkesmannen har ingen merknader til omsøkte senking av, og vedlikeholdsarbeid i, Gaupåsvatnet i Bergen kommune."

NVEs vurdering

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.

Begrunnelsen for det omsøkte tiltaket er at det skal utføres vedlikehold av rist og inntak. Det er anslått at vannstanden vil senkes til et laveste nivå på 1,5 m under LRV, dvs. kote 62,16, i ca. 3 dager. I tillegg må det beregnes noe tid til senkning under LRV og til oppfylling etter endt anleggsarbeid.

NVE er kjent med de ulike interessene som knytter seg til manøvreringen av Gaupåsvatnet og vil derfor understreke at dette er et midlertidig tiltak over noen få dager som er nødvendig for at anlegget skal bli i god teknisk stand.

Bergen kommune kommenterer at det er viktig å bringe vannstanden opp på normalt nivå umiddelbart etter arbeidet er utført. Ut over dette har verken Bergen kommune eller Fylkesmannen i Hordaland noen merknader til den omsøkte senkningen. Det er så langt NVE har brakt på det rene ingen kjente allmenne interesser som vil bli berørt i noen særlig grad av et slikt kortvarig tiltak. Så lenge det sikres at tiltaksperioden blir så kort som mulig kan ikke NVE se at midlertidig senkning av Gaupåsvatnet er til skade for noen kjente allmenne interesser.

Konklusjon

NVE gir tillatelse til at Arna kraftselskap AS kan senke vannstanden i Gaupåsvatnet 1,5 m under LRV over en periode på inntil 3 dager i perioden 14.06.2010 – 27.06.2010.

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

- Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.

- Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV.
- Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.
- Nedtappingen skal kunngjøres én gang lokalt i god tid før nedtappingen starter.
- Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelsene gitt i loven eller i medhold av loven, plikter konsesjonæren etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. NVE kan fastsette tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre bestemmelser med hjemmel i lov.
- NVE forutsetter at Arna kraftselskap AS har ordnet forholdene til de privatrettslige interessene som eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket.

Klageadgang


Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Annet

Bergen kommune uttaler at lokalbefolkningen ved Gaupåsvatnet, Naturvernforbundet i Hordaland og kommunen ønsker at det blir definert et reguleringsregime for Gaupåsvatnet. Bergen kommune anmoder i uttalelsen NVE til å innkalle kraftverket til konsesjonsbehandling.

NVE har tidligere konkludert med at det ikke var grunnlag for å innkalle kraftverket til konsesjonsbehandling, jf. brev av 28.10.2003. I henhold til referat fra møte 7.9.2005 mellom kraftselskapet og oppsittere rundt Gaupåsvatnet er det etablert vannstandsmåler ved tunnelinntaket til kraftverket. Vi kan ikke se at kommunen har kommet med noen ny informasjon nå som gir grunnlag for å vurdere kravet om innkalling etter vannressursloven § 66 på nytt. NVE avventer eventuelle nye innspill fra kommunen eller andre berørte før vi tar dette opp til en nærmere realitetsvurdering.

Med hilsen



Rune Flatby
avdelingsdirektør



Øystein Grundt
seksjonssjef

Kopi: Bergen kommune, postboks 7700, 5020 BERGEN
Fylkesmannen i Hordaland, postboks 7310, 5020 BERGEN