



Adresseliste

Vår dato: **01 FEB. 2013**

Vår ref.: NVE 200901768-7 og 201002530-7 ksk/mbi

Arkiv: 312/002.M62 og 002.MAA1

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Marianne Bismo

Flere søkere - Søknader om bygging av Storbekken og Sølna kraftverk i Alvdal kommune, Hedmark - høring

NVE har mottatt søknad fra Helene Bjørnstad Eide og John Stormoen om tillatelse til å bygge Storbekken kraftverk og fra Østerdalen Kraftproduksjon AS om tillatelse til å bygge Sølna kraftverk, begge i Alvdal kommune.

Storbekken kraftverk ligger i Storbekken, som renner ut i Glomma vestfra, ca. 20 km sør for Alvdal sentrum. Kraftverket vil utnytte et fall på 235 m mellom inntak på kote 690 og kraftstasjon på kote 455. Vannveien blir 1,8 km lang, og skal graves ned på hele strekningen. For adkomst til kraftverk og inntak skal eksisterende veier brukes, i tillegg til ca. 1 km ny vei. Middelvannføringen ved inntaket er 0,46 m³/s og det er søkt om en maksimal slukeevne på 1,04 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,0 MW, og skal etter planen produsere 5,9 GWh i et middels år. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 2,1 km i Storbekken. Søker planlegger ikke slipp av minstevannføring.

Sølna kraftverk ligger i Sølna, ca. 6 km vest for Alvdal sentrum. Kraftverket vil utnytte et fall på 63,5 m mellom inntak på kote 562,5 og kraftstasjon på kote 499. Vannveien blir 1,36 km lang, og vil gå i tunnel på det meste av strekningen. For adkomst til kraftverk planlegges det å etablere en 200 m lang vei. For adkomst til inntaket planlegges det å etablere en 600 m lang vei. Middelvannføringen ved inntaket er 4,43 m³/s og det er søkt om en maksimal slukeevne på 10 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 5,25 MW, og skal etter planen produsere 15,7 GWh i et middels år. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 1,66 km i Sølna. Søker planlegger å slippe en minstevannføring på 600 l/s om sommeren og 150 l/s om vinteren.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av begge kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknadene skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og de blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden om bygging av Storbekken kraftverk kan dere kontakte Helene Bjørnstad Eide på tlf. 62 48 97 38/92 25 38 60 eller e-post helene_beide@hotmail.com. For papirutgave av søknad om bygging av

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR



Sølva kraftverk kan dere kontakte Terje Sørli på tlf. 91 84 65 47 eller e-post terje.sorlie@eidsivaenergi.no.

Vi ber Alvdal kommune om å legge to eksemplarer av hver søknad ut til offentlig gjennomsyn på kommunehuset frem til **6.4.2013**. Det ene eksemplaret av hver søknad kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknadene blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **6.4.2013**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen


Øystein Grundt
seksjonssjef


Marianne Bismo
overingeniør

Vedlegg: Søknader til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Adresseliste for: Bygging av Storbekken kraftverk og bygging av Sølva kraftverk

Behandles etter: Vannressursloven og energiloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Østlendingen og Arbeidets rett

Antall papirkopier	Navn/adresse
3 av hver søknad	Alvdal kommune, 2560 ALVDAL
	Fylkesmannen i Hedmark, Postboks 4034, 2306 HAMAR
	Hedmark fylkeskommune, Postboks 4404 Bedriftssenteret, 2325 HAMAR
	Statens vegvesen, Region øst , Postboks 1010 , 2605 LILLEHAMMER
	Villreinnemnda for Rondane og Sølnekletten v/ Per Olav Mathiesen, Unset, 2485 RENDALEN
	Naturvernforbundet i Hedmark, Postboks 16, 2336 STANGE
	NJFF - Hedmark, Postboks 191, 2401 ELVERUM
	DNT Nord-Østerdal, Att: Anne-Britt Ruderaas, 2500 TYNSET
	Norges padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 OSLO
	Eidsiva Energi Nett AS, Postboks 4100, 2307 HAMAR
	Nord-Østerdal Kraftlag SA, Tomtegata 8, 2500 TYNSET
	Helene Bjørnstad Eide, Barkald, 2560 ALVDAL
	John Stormoen, Bergseth, 2560 ALVDAL
	Østerdalen Kraftproduksjon AS v/ Eidsiva Vannkraft AS, Postboks 1098, 2605 LILLEHAMMER
1 av hver søknad	TBM –RØ
1 av hver søknad	TBK – RØ
1 av hver søknad	ER