



Statens vegvesen

Norges vassdrags- og eneridirektorat (NVE),
Region Nord
Kongensgate 14 – 18
8514 NARVIK

Behandlende enhet:
Region nord

Saksbehandler/telefon:
Trude Mørk / 40240321

Vår referanse:
16/43356-2

Deres referanse:

Vår dato:
14.06.2016

Uttalelse: Søknad om konsesjon til å bygge småkraftverk – Gamåga kraftverk – Beiarn kommune i Nordland

Viser til deres brev datert 18.03.2016.

Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanleggingen, vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Gamåga kraftverk skal utnytte avrenningen av et felt på 14,3 km² i et 243 meter høyt fall i Gamåga. Vannveien vil bestå av nedgravde rør. Eksisterende skogsbil-/traktorveier skal brukes som atkomst til inntaket både i anleggsfasen og senere i driftsfasen. For atkomst til kraftstasjonen vil det dels bli benyttet eksisterende skogsbilvei og dels supplert med ny vei på en strekning på 200–300m.



Figur 1 Flyfoto over avkjørselen fra fv. 475

Postadresse
Statens vegvesen
Region nord
Postboks 1403
8002 BODØ

Telefon: 02030
firmapost-nord@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Dreyfushammarn 11, 3.etg.
8002 BODØ

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø

Adkomsten til kraftstasjonen vil være fra fv. 475 ved Osbakk, fartsgrensen ved omsøkt avkjørsel er 80 km/t med siktkrav på 100 meter. Avkjørselen er ikke utformet i henhold til vegnormalens krav. Avkjørselen har ikke tilfredsstillende sikt mot nord. For å kompensere for manglene sikt mot nord må vegetasjon mellom fylkesvegen og adkomstvegen fjernes.

Statens vegvesen ønsker å orientere at dersom det skal graves langs, over, under fylkesvei må det søkes særskilt til vegvesenet om dette. Viser til veglovens § 32 med forskrifter. Dersom det skal gjøres inngrep på statens vegvesen sitt eiendomsområde må det også søkes særskilt. Vi viser også til veglovens § 57. Det må søkes særskilt om arbeidsvarsling til Statens vegvesen i god tid før arbeidet starter.

Plan og forvaltning, Vegavdeling Nordland
Med hilsen

Hanne Alvsing
seksjonsleder

Trude Mørk

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi
Beiarn kommune, 8110 MOLDJORD