



Norges Vassdrag og Energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Att: Jørgen Bølling

Drammen, 23.7.2014

**VEDR. ENDRING AV EFFEKT HOS SAMEIET FJELL FYRINGS OG
SERVICESENTRAL**

Vi viser til tidligere dialog med Bølling og kan komme med følgende opplysninger:

Saken gjelder: Fjernvarmekonsesjon av 20. oktober 2010.

Vi sender inn en endrings melding for nevnte prosjekt på vegne av Sameiet Fjell Fyrings- og Servicesentral.

En kombinert olje/gass kjel planlegges skiftet ut med en bio brensel kjel.

Dagens kjele med en effekt på 3,15 MW planlegges byttet med en kjel på 1,5 MW. Samlet investeringsbehov er 5,0 millioner NOK.

Dette vil føre til energimengden som produseres med biobrensel vil øke fra ca. 13,0 GWh til minimum 18 GWh. Antagelig vil man klare å produsere enda større deler av det totale energibehovet på 20 GWh med biobrensel.

Det vil ikke være snakk om endring av kundegrunnlaget kun en endring i forhold til hvordan man produserer dagens behov for energi.

Det er kun kjelen som skal byttes ut slik at det vil ikke bli endringer på bygg, pipe og brenselslager.


Endringsmelding i forbindelse med utslipp er sendt til Fylkesmann i Buskerud.

Anlegget vil for øvrig bestå som det er i dag.

Vi ber derfor om en tilbakemelding på denne endringen.

Alle bruk av konsulent tjenester fra oss er avklart og godkjent av tiltakshaver.

Med vennlig hilsen


Geir Ove Roppaugen
Direktør - Forretningsutvikling