

NVE Konesjonsavdelingen
Seksjon for småkraftverk (KSK)
nve@nve.no

DERES REF: 201003189	DERES DATO:	ARKIVKODE:	VÅR REF: David Inge Tveito	STED: Voss	DATO: 22.08.2016
--------------------------------	--------------------	-------------------	---	----------------------	----------------------------

Kommentarar til høyringsuttalar i samband med konsesjonssøknad for Mørsvik Kraftverk i Sørfold kommune i Nordland.

Me viser til utlagde høyringsuttalar på websida til NVE.

Sørfold kommune

Sørfold kommune stiller 4 krav.

- Utløp kraftstasjon legges oppstrøms den lakeseførende del av elven.
- Det bygges åleledere forbi kraftstasjonen og inntak.
- Settes opp minst to predatorsikre hekkedasser for fossefall.
- Monteres omløpsventil for å hindre stranding av fisk og rogn ved stans i anlegget

Dette er punkt som utbygger har tatt med som mulige avbøtande tiltak i søknaden.

Fylkesmannen

Fylkesmannen forutsetter krav om omløpsventil.

Sidan både fylkesmannen og Sørfold kommune stiller krav om omløpsventil og det er anbefalt i Biologisk Mangfaldsrapporten, vil utbygger installere det i kraftverket.

Statens Vegvesen

Utbygger er klar over søknader som må sendast Statens Vegvesen for å godkjent bygging og installasjoner. Dette vil bli ein del av detaljplanlegginga dersom det blir gitt konsesjon.

Med venleg helsing
For Mørsvik Kraftverk SUS

David Inge Tveito