

Forslag til oppdatert

Manøvreringsreglement for reguleringer i Tyssovassdraget, inkludert statsreguleringer* gitt ved kgl.res. av 09.07.71 og 25.06.82

(Erstatter tidligere reglement fastsatt ved kgl.res. 25.06.1982* og 21.12.2000)

1. Reguleringer

Magasin	Naturlig vannst. kote	Reg.grenser		Oppd. m	Senkn. m	Reg. høyde m
		Øvre kote	Nedre kote			
Vetle Vendevatn	1253,0	1252,7	1252,7	0,0	0,3	0,0
Store Vendevatn	1268,0	1268,3	1252,3	0,3	15,7	16,0
Øvre Bersåvatn	1106,0	1106,0	1160,0	0,0	46,0	46,0
Nedre Bersåvatn	1028,4	1028,4	1023,0	0,0	5,4	5,4
Ringedalsvatn*	436,0	465,0	373,1	29,0	62,9	91,9
Øvre Tyssevatn*	1328,8	1333,0	1307,0	4,2	21,8	26,0
Tyssehøl	1161,7	1161,7	1160,7	0,0	1,0	1,0
Øvre Håvardsvatn*	1240,0	1264,0	1230,0	24,0	10,0	34,0
Nedre Håvardsvatn*	1228,5	1264,0	1208,0	35,5	20,5	56,0
Nybu (Nibbehøl)	1162,2	1190,5	1162,2	28,3	0,0	28,3
Breiavatn	1233,4	1233,4	1188,0	0,0	45,4	45,4
Langevatn	1164,2	1190,0	1155,0	25,8	9,2	35,0

Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem NN 1954.

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.

Overføringer

Avløpene fra Vetle Vendevatn (1,25 km²) og tjern 1278 (0,22 km², til sammen 1,47 km² nedbørfelt) overføres til Mostjørn.

Avløpene fra Store Vendevatn (27,5 km²) og Mostjørn (4,67 km² inkl. overføring fra Vetle Vendevatn, til sammen 32,17 km² nedbørfelt) overføres til øvre Bersåvatn.

Avløpet fra Vetlevatn (72,7 km²) overføres til Ringedalsvatn. Et bekkesig (0,25 km²) overføres fra ca. kote 423,0 til Vetlevatn via en gjentøpt tilløpstunnel.

Avløpene fra Floren 2 (1,8 km²), Slet (1,8 km²) og Tyssehøl med Reinauttjørnbecken (2,5 km²) overføres til tilløpstunnelen for Tysso II.

2.

I tiden 01.07. – 31.10. skal det slippes 20 l/s fra Vetle Vendevatn. Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring, skal hele tilsiget slippes forbi.

Ved behov skal vannslippet fra Vetle Vendevatn økes, slik at det blir tilstrekkelig vann til nødvendig jordbruksvanning ved Hovland.

Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.

3.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid er i god stand.

Flommene fra Mostjørn og Store Vendevatn, begrenset til overføringstunnelens kapasitet, tillates overført til øvre Bersåvatn.

Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander, samt observeres og noteres om det forlanges nedbørmengder, temperatur, snødybde m.v. Norges vassdrags- og energidirektorat kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare så lenge reguleringen består.

4.

Viser det seg at vannslippingen etter dette reglementet medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.