



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Til adresseliste

Vår dato: **26 FEB 2013**

Vår ref.: NVE 201201177-6, 201200155-8, 201003608-6, 201002513-10, 201002510-10, 200805518-22, 200902713-12, 200900403-7, 201203205-7, 201207181-8

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ellen F. Andersen, Marianne Bismo,
Ingri Guren

Flere søkere - Søknader om tillatelse til å bygge ti småkraftverk i Hemnes kommune, Nordland - høring

NVE har mottatt søknader fra flere søkere om tillatelse til å bygge ti småkraftverk i Hemnes kommune i Nordland. Søknadene skal behandles samtidig og samla belastning for regionen skal vurderes. NVE ønsker at høringsinstansene vurderer hver sak for seg, men også alle sakene samlet.

Bjurbekken kraftverk (søker: Fjellkraft AS) ligger i Bjurbekkdalen, og er presentert i to alternativer. Kraftverket vil utnytte et fall på 124 m, alternativt 116 m mellom inntak på kote 375 og kraftstasjon på kote 251, alternativt kote 259. Vannveien blir noe over 2 km lang, og planlegges i tunnel på øvre del og i nedgravd rørgate på nedre del av strekningen. Eksisterende veier vil oppgraderes og ca. 140 m ny vei vil etableres for adkomst til kraftstasjon og tunnelpåhugg. Middelvannføringen ved inntaket er 1,4 m³/s og det er søkt om en maksimal slukeevne på 4,1 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 4,2 MW, alternativt 3,9 MW, og skal etter planen produsere 9,5 GWh, alternativt 8,9 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 2100 m, alternativt 1850 m i Bjurbekken. Søker har planer om å slippe 200 l/s om sommeren og 25 l/s om vinteren i minstevannføring.

Jamtjorbekken kraftverk (søker: Fjellkraft AS) ligger i Leirskardalen, og vil utnytte et fall på 464 m mellom inntak på kote 548 og kraftstasjon på kote 84. Rørgata på 1,5 km legges i gravd/sprengt grøft. Traktorvei forbi kraftstasjonen vil oppgraderes, ut over dette vil eksisterende veinett benyttes i prosjektet. Middelvannføringen ved inntaket er 0,18 m³/s og det er søkt om en maksimal slukeevne på 0,36 m³/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,2 MW, og skal etter planen produsere 3,9 GWh. Søker har planer om å slippe 20 l/s om sommeren og 10 l/s om vinteren i minstevannføring.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org nr. NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge

Vestre Rosten 8f
7075 TILLER

Region Nord

Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør

Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest

Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst

Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Melandsbekken kraftverk (søker: Fjellkraft AS) ligger i Leirskardalen, og vil utnytte et fall på 500 m mellom inntak på kote 547 og kraftstasjon på kote 47. Rørgata på 1,9 km legges i gravd/sprengt grøft. Det vil etableres avkjørsel fra fylkesveien for adkomst til kraftstasjon, ut over dette vil eksisterende veinett benyttes i prosjektet. Middelvannføringen ved inntaket er $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$ og det er søkt om en maksimal slukeevne på $0,4 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,5 MW, og skal etter planen produsere 4,6 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 1,7 km i Melandsbekken. Søker har planer om å slippe 20 l/s om sommeren og 10 l/s om vinteren i minstevannføring.

Vollbekken kraftverk (søker: Karl-Ivar Øverleir) ligger i Leirskardalen, og vil utnytte et fall på 460 m mellom inntak på kote 515 og kraftstasjon på kote 55. Rørgata på 1,86 km legges i gravd/sprengt grøft. Det vil bygges ca. 300 m ny vei for adkomst til inntaket, ut over dette vil eksisterende veinett benyttes i prosjektet. Middelvannføringen ved inntaket er $0,2 \text{ m}^3/\text{s}$ og det er søkt om en maksimal slukeevne på $0,57 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,2 MW, og skal etter planen produsere 5,8 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på knapt 2 km i Vollbekken. Søker planlegger ikke slipp av minstevannføring.

Mørkbekken kraftverk (søker: Norsk Grønnkraft AS) ligger i helt innerst i Leirskardalen, og vil utnytte et fall på 157 m mellom inntak på kote 846 og kraftstasjon på kote 689. Rørgata på 1,32 km legges i gravd/sprengt grøft. Det planlegges ingen nye permanente veier for prosjektet. Middelvannføringen ved inntaket er $1,04 \text{ m}^3/\text{s}$ og det er søkt om en maksimal slukeevne på $2,44 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 3,1 MW, og skal etter planen produsere 9,2 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 1,3 km i Mørkbekken. Søker har planer om å slippe 65 l/s om sommeren og 25 l/s om vinteren i minstevannføring.

Lendingelva kraftverk (søker: Miljøkraft Nordland AS) ligger ved nordvestre side av Bleikvatnet. Det søkes om å regulere Grønvatnet med 0,5 m, og kraftverket vil utnytte et fall på 126 m mellom inntak på kote 532 og avløp på kote 406. Rørgata på 760 m legges i gravd/sprengt grøft. Det planlegges ingen nye permanente veier for prosjektet. Middelvannføringen ved inntaket er $2,1 \text{ m}^3/\text{s}$ og det er søkt om en maksimal slukeevne på $4,2 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 4,2 MW, og skal etter planen produsere 14,2 GWh, alternativt 13,5 GWh uten reguleringen av Grønvatnet. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 830 m i Lendingelva. Søker har planer om å slippe 600 l/s om sommeren og 200 l/s om vinteren i minstevannføring.

Sagelva kraftverk (søker: Fjellkraft AS) ligger på Hemneshalvøya og har utløp i Ranfjorden. Kraftverket vil utnytte et fall på 194 m mellom inntak på kote 198 og kraftstasjon på kote 4. Rørgata på like over 1 km legges i gravd/sprengt grøft. Det vil bygges ca. 220 m ny vei for adkomst til inntaket, ut over dette vil eksisterende veinett benyttes i prosjektet. Middelvannføringen ved inntaket er $0,388 \text{ m}^3/\text{s}$ og det er søkt om en maksimal slukeevne på $0,97 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,5 MW, og skal etter planen produsere 4 GWh. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 1,5 km i Sagelva. Søker har planer om å slippe 64 l/s om sommeren og 4 l/s om vinteren i minstevannføring.

Brattåga kraftverk (søker: Fjellkraft AS) ligger innerst i Leirvika, og vil utnytte et fall på 200 m mellom inntak på kote 201 og kraftstasjon på kote 1. Rørgata på 1140 m legges i gravd/sprengt grøft. Det planlegges å anlegge 1250 m anleggsvei, hvorav 250 m av denne vil bli permanent. Denne veien vil gå fra ferjekaien og opp til småbruket. Middelvannføringen ved inntaket er $0,89 \text{ m}^3/\text{s}$ og det er søkt om en maksimal slukeevne på $2,14 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 4,3 MW, og skal etter planen produsere 9,2 GWh/år. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 1 km i Brattåga. Søker har planer om å slippe 35 l/s om sommeren og 8 l/s om vinteren i minstevannføring.

Sørbuktelva kraftverk (søker: Statskog SF) ligger ved Tustervatnet, sør i Hemnes kommune. Kraftverket vil utnytte et fall på 380 m mellom inntak på kote 770 og kraftstasjon på kote 390. Det er planlagt å bruke vannet ved inntaket på kote 769 som et buffermagasin opp til kote 770. Rørgata på 2,4 km legges i nedgravd/sprengt grøft. Det planlegges å anlegge en permanent grusvei fra riksvei 806 til kraftstasjonen. Denne vil få en lengde på 2,5 km. En midlertidig anleggsvei vil bli lagt langs rørtraseen. Middelvannføringen ved inntaket er $0,36 \text{ m}^3/\text{s}$ og det er søkt om en maksimal slukeevne på $0,80 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,5 MW, og skal etter planen produsere 8,2 GWh/år. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på 3,5 km i Sørbuktelva. Søker har planer om å slippe 85 l/s om sommeren og 6 l/s om vinteren i minstevannføring.

Valåga kraftverk (søker: Fjellkraft AS) ligger like nordvest for kommunesenteret Korgen, hvor elva renner ut i hovedelva Røssåga. Kraftverket vil utnytte et fall på 236 m, mellom inntak på kote 261 og kraftstasjon på kote 25. Inntaket er planlagt i eksisterende magasin for Korgen vannverk. Vannveien er planlagt som nedgravde rør over en strekning på ca. 1,6 km. Det er oppgitt et behov for bygging av ca. 100 m permanent adkomstvei til kraftstasjonen. En midlertidig anleggsvei vil følge rørgata. Middelvannføringen ved inntaket er $0,5 \text{ m}^3/\text{s}$, og omsøkt slukeevne er $0,95 \text{ m}^3/\text{s}$. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,7 MW og vil ifølge søknaden produsere ca. 5,8 GWh i et middels år. Det er planlagt å slippe minstevannføring på 15 l/s hele året.

Det vil bli arrangert **folkemøte 8.4.2013 kl. 1900 på Korgen menighetshus**. Der vil NVE informere om saksgangen, og tiltakshavere vil redegjøre for sine prosjekt. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til NVE og tiltakshavere. Møtet er åpent for alle som er interessert.

NVE ber Hemnes kommune legge 2 eksemplar av søknadene ut til offentlig ettersyn på kommunehuset fram til **3.6.2013**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra saken blir sendt på høring, til endelig vedtak. Av dette går det fram hva slags tilbakemelding vi ønsker. Søknadene skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og de blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen ligger ved. Dersom noen ønsker papirutgave av søknaden, ta kontakt med søker eller NVE v/ Ellen Andersen tlf. 09575 eller e-post elfa@nve.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes til oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **3.6.2013**. Det er også mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Om uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det blir lagt ved et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen



for Øystein Grundt
seksjonssjef



Ellen F. Andersen
avdelingsingeniør



Vedlegg: Søknader til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

Søknader:

1. Sagelva kraftverk
2. Sørbukta kraftverk
3. Brattåga kraftverk
4. Jamtjordbekken kraftverk
5. Melandsbekken kraftverk
6. Vollbekken kraftverk
7. Lendingelva kraftverk
8. Valåga kraftverk
9. Bjurbekken kraftverk
10. Mørkbekken kraftverk

Adresseliste for: Bygging av ti småkraftverk i Hemnes kommune.

Behandles etter: Vannressursloven

Blir kunngjort av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Rana blad og Avisa Hemnes

Antall papir- kopier	Navn/adresse
3 av hver søknad	Hemnes kommune, Sentrumsveien 1, 8646 KORGEN
	Fylkesmannen i Nordland, Statens Hus, Moloveien 10, 8002 BODØ
	Nordland fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 BODØ
	Statens vegvesen, Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ
	Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM
	Helgelandskraft AS, Postboks 702, 8654 MOSJØEN
	Reindriftsforvaltningen Nordland, Sjøgata 78, 8200 FAUSKE
	Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt v/Torstein Appfjell, Haustreis, 8680 TROFORS
	Røssåga/Toven reinbeitedistrikt v/Leif Aksel Renfjell, 8890 LEIRFJORD
	Forum for natur og friluftsliv Nordland, Storgata 39, 8200 FAUSKE
	Naturvernforbundet i Nordland, Loftfjellvegen 7, 8614 MO I RANA
	Polarsirkelen Friluftsråd, Moveien 24, 8700 NESNA
	Norsk Grotteforbund v/ Anders Westlund, Hellmyrbruddet 35, 8011 BODØ.
	Norges padleforbund, Serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 OSLO
	NJFF - Nordland, Eiaveien 5 Postboks 222, 8201 FAUSKE
	Hemnes turistforening, Postboks 2, 8648 KORGEN
	Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland c/o Atle Ivar Olsen, Skogsøy, 8700 NESNA
	Direktoratet for naturforvaltning, PB 5672 Sluppen, 7585 TRONDHEIM
	Kystverket, Postboks 1502, 6025 ÅLESUND
	Fjellkraft AS, Fridtjof Nansens plass 6, Pb 7033, St. Olavs Plass, 0130 OSLO
	Statskog SF, Søren R. Thornæs vei 10, 7801 NAMSOS
	Lenningvik SUS v/ Miljøkraft Nordland AS, Stigerplatåveien 23, 8626 MO I RANA
	Norsk Grønnkraft, P.b. 5211, Majorstuen, 0303 Oslo

	Karl-Ivar Øverleir, Øverleir, 8646 KORGEN
1 av hver søknad	TBM-RM-TOS
1 av hver søknad	TBD-GHM
1 av hver søknad	ER-JSL

- KUNNGJØRING -

Flere søkere – Søknader om tillatelse til bygging av ti småkraftverk i Hemnes kommune, Nordland

NVE har mottatt søknad fra flere søkere om tillatelse til å bygge ti småkraftverk i Hemnes kommune. Søknadene skal behandles samtidig og samlet belastning for området skal vurderes. NVE ønsker at høringsinstansene vurderer hver sak for seg, men også alle sakene samlet. Høringsinstanser som bare blir berørt av en eller et fåtall saker bes uttale seg bare om disse.

Hoveddata for kraftverksplanene

Navn på kraftverk	Søker	Installert effekt MW	Produksjon GWh/år
Sagelva	Fjellkraft AS	1,5	4,0
Sørbuktelva	Statskog SF	2,5	8,2
Brattåga	Fjellkraft AS	4,3	9,2
Jamtjordbekken	Fjellkraft AS	1,2	3,9
Melandsbekken	Fjellkraft AS	1,5	4,6
Vollbekken	Karl-Ivar Øverleir	2,2	5,8
Lendingelva	Miljøkraft Nordland AS	4,2	14,2
Valåga	Fjellkraft AS	1,7	5,8
Bjurbekken	Fjellkraft AS	4,2/3,9	9,5/8,9
Mørkbekken	Norsk Grønnkraft AS	3,1	9,2

Det vil bli arrangert **folkemøte 8.4.2013 kl 1900 på Korgen Menighetshus**. Der vil NVE informere om saksgangen, og tiltakshavere vil redegjøre for sine prosjekt. Det vil bli anledning til å stille spørsmål til NVE og tiltakshavere. Møtet er åpent for alle som er interessert.

Søknadene behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. Søknadene med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknadene, ta kontakt med søker eller NVE v/ Ellen Andersen på tlf.: 09575 eller e-post: elfa@nve.no.

NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **3.6.2013**. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.



ORIENTERING TIL HØRINGSPARTENE (revidert februar 2013)

Generelt

NVE er konsesjonsmyndighet i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE behandler de fleste av søknadene gruppevis, vanligvis etter geografisk plassering. Dette effektiviserer saksbehandlingen samtidig som både høringsspartene og NVE kan se søknadene i sammenheng.

NVE sender søknadene på høring til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er vanligvis tre måneder for søknader som behandles gruppevis, og minst seks uker for enkeltsaker. Ev. søknad om utsatt høringsfrist må begrunnes. NVE forventer at høringsinstansene gir uttalelse på selvstendig grunnlag. Søknad om utsatt frist vil normalt ikke bli innvilget hvis det påvirker sakens fremdrift.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området. De som har uttalt seg til søknaden, blir invitert til å delta på befaringen. I konsesjonsvurderingen foretar NVE en avveining av fordeler mot ulemper i henhold til vannressursloven § 25. Olje- og energidepartementet har som overordnet politisk myndighet gitt retningslinjer for behandling av små vannkraftverk. Retningslinjene er tilgjengelige via NVEs nettsider.

Dersom NVE gir tillatelse, knyttes det vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkår omfatter blant annet byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, kulturminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

Hva forventes av høringsinstansene?

NVE ønsker i størst mulig grad konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke, valg av eventuelle alternativer og forslag til avbøtende tiltak. Høringsuttalelser om myndighetenes energipolitikk på et generelt grunnlag, vil være av begrenset nytte i saksbehandlingen.

Spesielt der søknader behandles gruppevis, ønsker NVE synspunkter på den samlede belastningen.

Dersom partene er kjent med forhold som ikke er belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det.

Det forventes at kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre myndighetsorganer gir uttalelse med utgangspunkt i sine respektive ansvarsområder. Kommunene bes spesielt om å vurdere søknadene i forhold til gjeldende arealplanstatus.

Høringsuttalelsene, opplysningene i søknaden og retningslinjene fra Olje- og energidepartementet er viktige for NVEs vurdering og vedtak.

Innsigelses- og klagerett

Energianlegg trenger ikke behandles etter plan- og bygningsloven, og det er ikke lenger krav om reguleringsplan. For å ivareta intensjonen bak innsigelsesinstituttet i plan- og bygningsloven, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett, jf. vannressursloven § 24. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjoner.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt partene mottok orientering om vedtak. Vi viser til forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.