



Arkivsak-dok. 200906702
Arkivkode
Saksbehandler Erik Lagethon

Behandlet av	Møtedato	Saknr
1 Fylkesutvalget	18.04.2013	45/13

SAKSPROTOKOLL

Konsesjonssøknad Frya kraftverk, Sør-Fron kommune

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 18.04.2013 sak 45/13

Forslag til vedtak:

1. Fylkesutvalget vil ikke motsette seg at det gis konsesjon for etablering av Frya kraftverk. I en evt. konsesjon må det stilles følgende vilkår:
 - Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen på 1,980 m³/sek i perioden 01.05 – 30.09 og 0,445 m³/sek i perioden 01.10 - 30.04. Tidspunkt for overgang fra sommervannføring til vintervannføring må kunne justeres ut fra undersøkelser knyttet til aurens gytetidspunkt.
 - Etablering av omløpsventil som sikrer jevn vannføring nedstrøms kraftverket ved driftsavbrudd
 - Hjemmel for å pålegge lokkevannslipp og om nødvendig stans av kraftverket i korte perioder dersom det viser seg å være problemer med å få aure til å vandre forbi kraftverksavløpet.
 - Vann til disse lokkeflommene må avgis i tillegg til de gitte minstevannføringer som anses å være minimumsvannslipp.
 - Standard naturforvaltningsvilkår.
 - Dersom det blir aktuelt med vegutbedring eller andre tiltak som kan berøre de bevarte hulvegene i nærområdet til Frya skal det tas kontakt med kulturminnemyndighetene i OFK for avklaring.
 - Pilegrimsleden skal sikres for allmenn ferdsel gjennom kraftverksområdet.

Dersom vilkårene ikke blir tatt inn i konsesjonen fremmer fylkesutvalget innsigelse med hjemmel i vannressurslovens § 24, og begrunnes med hensynet til vannforskriftens § 12 og kulturminnelovens § 3

Vedtak

I samsvar med fylkesrådmannens innstilling fattet fylkesutvalget slikt enstemmig vedtak:

1. Fylkesutvalget vil ikke motsette seg at det gis konsesjon for etablering av Frya kraftverk. I en evt. konsesjon må det stilles følgende vilkår:

- Slipp av minstevannføring forbi inntaksdammen på 1,980 m³/sek i perioden 01.05 – 30.09 og 0,445 m³/sek i perioden 01.10 - 30.04. Tidspunkt for overgang fra sommervannføring til vintervannføring må kunne justeres ut fra undersøkelser knyttet til aurens gytetidspunkt.
- Etablering av omløpsventil som sikrer jevn vannføring nedstrøms kraftverket ved driftsavbrudd
- Hjemmel for å pålegge lokkevannslipp og om nødvendig stans av kraftverket i korte perioder dersom det viser seg å være problemer med å få aure til å vandre forbi kraftverksavløpet.
- Vann til disse lokkeflommene må avgis i tillegg til de gitte minstevannføringer som anses å være minimumsvannslipp.
- Standard naturforvaltningsvilkår.
- Dersom det blir aktuelt med vegutbedring eller andre tiltak som kan berøre de bevarte hulvegene i nærområdet til Frya skal det tas kontakt med kulturminnemyndighetene i OFK for avklaring.
- Pilegrimsleden skal sikres for allmenn ferdsel gjennom kraftverksområdet.

Dersom vilkårene ikke blir tatt inn i konsesjonen fremmer fylkesutvalget innsigelse med hjemmel i vannressurslovens § 24, og begrunnes med hensynet til vannforskriftens § 12 og kulturminnelovens § 3