

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo

Saksb.: Ole Christian Skogstad
e-post: fmnoosk@fylkesmannen.no

Tlf:

Vår ref: 2015/4108

Deres ref:

Vår dato: 28.10.2016

Deres dato: 07.10.2016

Arkivkode: 561

Uttalelse ved begrenset høring - Endret konsesjonssøknad – Heståga/Troåga og Mårberget kraftverk - Beiarn

Fylkesmannen viser til oversendelse datert 07.10.16 vedlagt endringssøknader om bygging av Heståga og Troåga kraftverk og Mårberget kraftverk i Beiarn kommune.

Heståga og Troåga kraftverk

Fylkesmannen fremmet i brev av 20.06.16 innsigelse til dette prosjektet ut fra hensynet til Heståga betydning som oppvekst- og avlastningsområde for anadrom laksefisk i et nasjonalt laskevassdrag.

Det er i revidert søknad foreslått å flytte utløpet av kraftverket til ovenfor anadrom strekning i Heståga. En slik justering imøtekommer langt på vei vår innsigelse. Det burde imidlertid vært gjort en vurdering av hvilken virkning økt vannføring og hastighet vil få for laksefisk på den nedre delen av Heståga. Dersom økt vannføringshastighet på den vel 120 meter lange strekningen av Heståga vil medføre reduksjon i oppvekstpotensial for laksefisk, og da fortrinnsvis ørret, eller bunndyrproduksjon i stor grad, vil dette måtte vurderes opp mot beskyttelsesregimet for nasjonale laksevassdrag.

Selv om den nedre delen av den berørte elvestrekningen er forholdsvis slak, er det en viss usikkerhet knyttet til virkningene ved økt vannføring. Ved konsesjon bør det derfor vurderes stilt krav om miljøoppfølgingsprogram hvor eventuelle konsekvenser for laksefisk i Heståga dokumenteres. Resultater fra denne dokumentasjonen vil danne grunnlag for vurdering av avbøtende tiltak etter naturforvaltningsvilkårene i en eventuell oppnådd konsesjon. Videre anbefales det stilt krav om installering av omløpsventil, og at inntaket legges slik at man unngår gassovermetning.

Mårberget kraftverk

Endringen går bl.a. ut på flytting av inntak fra kote 786 til kote 863 og etablering av permanent anleggsvei opp til overgang borehull/ rørgate. Inntaket vil etter revidert planskisse bli liggende vesentlig lengre opp i terrenget. Området her flater noe mer ut enn området rundt opprinnelig planlagt inntak. Det blir noe mer innsyn til inntaket fra området oppstrøms, men fortsatt vil kløften skjule inntakskonstruksjonen i stor grad. Fylkesmannen finner den reviderte søknaden en anelse mer konfliktfylt enn opprinnelig med tanke på de visuelle virkningene på omkringliggende fjellområde og noe økning i bortfall av villmarkspregede områder.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder

Ole Christian Skogstad
seniorrådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:
Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland
Miljødirektoratet
Beiarn kommune
Nordland fylkeskommune