

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 19.06.2015

Vår ref.: 201004592-6

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Dag Kjelle vold

Høringsbrev - Skjerva kraftverk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag

Skjerva Kraft AS - Søknad om konsesjon til bygging av Skjerva kraftverk i Meldal kommune i Sør-Trøndelag - høring

NVE har mottatt søknad fra Skjerva Kraft AS, datert 04.03.2015, om tillatelse til å bygge Skjerva kraftverk i Meldal kommune.

Skjerva har et totalt nedbørfelt på 18,1 km² og en midlere vannføring på 0,66 m³/s til inntak. Inntaket blir liggende i Mosbryndskjerva med damkrone på kote 389 moh. mens utløpet er planlagt på kote 137 moh. Dette gir et brutto fall på 252 meter. Med disse forutsetningene og maksimal slukeevne på 1,5 m³/s vil installert effekt bli 3,1 MW og beregnet årlig middelproduksjon 8,2 GWh. Anlegget vil bestå av inntaksdam, vannvei som nedgravde rør og med kraftstasjon i dagen.

Store deler av vannveien skal følge eksisterende vei langs Mosbryndskjerva. Kraftstasjonen er planlagt i dagen med utløp tilbake til Mosbryndskjerva. Utløpsstedet er ca. 500 m oppstrøms utløpet i Orkla. Det er forutsatt at kraftverket knyttes til eksisterende 22 kV luftlinje som går parallelt med RV 701 og tilknytningspunktet er 170 m nord-øst for planlagt kraftstasjonsplassering. Det skal etableres ca. 50 m permanent atkomstvei frem til planlagt inntaksdam i Mosbryndskjerva. Eksisterende bomvei benyttes frem til planlagt vei til inntaksdam. Til planlagte kraftstasjon benyttes eksisterende vei med avkjørsel fra RV 701, og deretter etableres ca. 10 m bro over Mosbryndskjerva og til kraftstasjonen.

Det er foreslått å slippe en minstevannføring på 0,09 m³/s i perioden 1. mai til 30. september, og 0,05 m³/s resten av året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Skjerva kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsvæien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Vi ber Meldal kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn ved servicekontoret frem til **26.08.2015**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside via www.nve.no/konsesjonssaker for link til nettskjema. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Uttalelser sendes så snart som mulig og senest innen **26.08.2015**.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dag Kjelle vold
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Mottakerliste:

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Meldal kommune
Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
NJFF – Sør-Trøndelag
Orkdal Energi AS
Reindrifta i Trollheimen / Trollheimen sijte, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal v/Maja Britt Renander
Samediggi/Sametinget
Skjerva Kraft AS
Statens vegvesen - Region midt
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Trondhjems Turistforening
TrønderEnergi Nett AS

-KUNNGJØRING -

Skjerva Kraft AS søker om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Skjerva kraftverk. Småkraftverket vil gi en årlig kraftproduksjon på 8,2 GWh.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicekontoret i Meldal rådhus og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden for Skjerva kraftverk, ta kontakt med Ola Sølberg på tlf.: 72 49 84 61 eller e-post: ola.solberg@loqal.no

Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen **26.08.2015**.

ORIENTERING TIL HØRINGSPARTENE (revidert februar 2013)

Generelt

NVE er konsesjonsmyndighet i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE behandler de fleste av søknadene gruppevis, vanligvis etter geografisk plassering. Dette effektiviserer saksbehandlingen samtidig som både høringspartene og NVE kan se søknadene i sammenheng.

NVE sender søknadene på høring til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er vanligvis tre måneder for søknader som behandles gruppevis, og minst seks uker for enkeltsaker. Ev. søknad om utsatt høringsfrist må begrunnes. NVE forventer at høringsinstansene gir uttalelse på selvstendig grunnlag. Søknad om utsatt frist vil normalt ikke bli innvilget hvis det påvirker sakens fremdrift.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området. De som har uttalt seg til søknaden, blir invitert til å delta på befaringen. I konsesjonsvurderingen foretar NVE en avveining av fordeler mot ulemper i henhold til vannressursloven § 25. Olje- og energidepartementet har som overordnet politisk myndighet gitt retningslinjer for behandling av små vannkraftverk. Retningslinjene er tilgjengelige via NVEs nettsider.

Dersom NVE gir tillatelse, knyttes det vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkår omfatter blant annet byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, kulturminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

Hva forventes av høringsinstansene?

NVE ønsker i størst mulig grad konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke, valg av eventuelle alternativer og forslag til avbøtende tiltak. Høringsuttalelser om myndighetenes energipolitikk på et generelt grunnlag, vil være av begrenset nytte i saksbehandlingen.

Spesielt der søknader behandles gruppevis, ønsker NVE synspunkter på den samlede belastningen.

Dersom partene er kjent med forhold som ikke er belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det.

Det forventes at kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre myndighetsorganer gir uttalelse med utgangspunkt i sine respektive ansvarsområder. Kommunene bes spesielt om å vurdere søknadene i forhold til gjeldende arealplanstatus.

Høringsuttalelsene, opplysningene i søknaden og retningslinjene fra Olje- og energidepartementet er viktige for NVEs vurdering og vedtak.

Innsigelses- og klagerett

Energianlegg trenger ikke behandles etter plan- og bygningsloven, og det er ikke lenger krav om reguleringsplan. For å ivareta intensjonen bak innsigelsesinstituttet i plan- og bygningsloven, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett, jf. Side 6

vannressursloven § 24. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjoner.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt partene mottok orientering om vedtak. Vi viser til forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.