



**DET KONGELIGE  
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT**

Arendals Fossekompani ASA  
Morten Henriksen  
Bøylefoss  
Bøylefoss  
4820 FROLAND

Deres ref

Vår ref  
08/140-

Dato  
**10 APR 2014**

**Kilandsfoss kraftverk i Arendalsvassdraget. Retting av kotehøyde i fastsatt vilkår**

Det vises til e-post av 31.3.14 til NVE v/Rune Flatby vedrørende orientering om at det er skrevet inn feil kotehøyde i tillatelse til bygging av Kilandsfoss kraftverk. Saken er oversendt departementet ved NVEs e-post av 7.4.14.

Konsesjon for bygging av Kilandsfoss kraftverk ble gitt ved kgl.res. av 8.3.13. Det er ikke fastsatt eget manøvreringsreglement, men konsesjonsvilkårenes post 1 omhandler reguleringsgrenser og vannslipping. I vilkåret heter det;

”Overvann Kilandsfoss benyttes som inntaksmagasin til Kilandsfoss kraftverk med høyde på overløpsterskler på kote 126,03 målt i SK-høyder.”

I konsesjonssøknaden ble det operert med AF-høyder som er 330 mm lavere enn NGO. Dagens vannstand ved fremtidig inntak Kilandsfoss er 125,70 i AF-system og 126,03 i NGO. Ny terskel /fremtidig vannstand etter utbygging er 126,40 i AF- system og 126,73 i NGO.

I omregningen fra lokale høyder til SK-høyder har NVE ved en inkurie kommet til å skrive **126,03 i stedet for 126,73** i innstillingen. Denne feilen ble videreført i det fastsatte konsesjonsdokumentet. Arendal Fossekompani ber om at vilkåret rettes.


En slik teknisk endring dreier seg ikke om noe reelt avvik fra det fastsatte reglementet (vilkåret) og har ingen praktisk betydning for verken konsesjonshaver eller andre. Olje- og energidepartementet kan derfor foreta endringen uten at andre parter må høres.

I medhold av vassdragsreguleringsloven § 10 nr. 3 annet ledd og fullmakt gitt ved kgl.res. 25.8.2000 endres post 1 i vilkår fastsatt for tillatelse til å bygge Kilandsfoss kraftverk ved kgl. res. av 8.3.13 til å lyde;

”Overvann Kilandsfoss benyttes som inntaksmagasin til Kilandsfoss kraftverk med høyde på overløpsterskler på kote 126,73 målt i SK-høyder.”

NVE bes foreta de nødvendige rettinger i sine kartdatabaser.

Med hilsen

for   
P.H. Høisveen (e.f.)  
ekspedisjonssjef

for   
Trond Ulven Ingvaldsen  
avdelingsdirektør

Kopi til:

Norges vassdrags- og energidirektorat