

Person/Etat	Innspill	Kommentar
Rødøy kommune	Rødøy kommune tilrår utbygging av Buvikelva kraftverk	Ok. Tas til orientering.
Fylkesmannen i Nordland	- Problematisk i forhold til forstyrrelser for rein i anleggsperioden og dersom vei til inntak legger til rette for økt ferdsel i reinbeiteområder - Kritisk til utbygging i forhold til fossen som landskapselement (regional verdi)	- Buvikelva kraftverk ligger nært opptil eksisterende bebyggelse hvor det pågår gårdsdrift. Dersom anleggsperioden forstyrrer reindrift kan dette avklares løpende med en åpen dialog mellom reindrift og utbygger. Vei til inntak eksisterer allerede i dag og er så vidt utbygger kjenner til åpen for allmennheten. Veien har typisk kvalitet som gårdsvei. Utbygger har ikke noe imot om det eventuelt blir et pålegg om å stenge veien med bom. - Vannføringen varierer naturlig med nedbør og snøsmelting. Buvikelva er naturlig nok mest synlig i periodene med snøsmelting og perioder med mye nedbør. Da er vannføringen i elva ofte mer enn 5-6 ganger større (av og til opptil 10 ganger større) enn kraftverkets slukeevne, slik at Buvikelva fortsatt vil oppleves en levende og variert elv. I tørre perioder er vannføringen i elva naturlig meget lav.
Nordland Fylkeskommune	Fylkestinget i Nordland fremmer innsigelse til planene for Buvikelva kraftverk, med hjemmel i lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 24 tredje ledd, jf. reglene om innsigelse i plan og bygningsloven §§ 5-4 og 5-6. Hovedbegrunnelsen for innsigelsen er tiltakets negative konsekvenser for den prioriterte fossen Buvikfossen, reiselivsområder av stor verdi, landskap og reindrift.	Vannføringen varierer naturlig med nedbør og snøsmelting. Buvikelva er naturlig nok mest synlig i periodene med snøsmelting og perioder med mye nedbør. Da er vannføringen i elva ofte mer enn 5-6 ganger større (av og til opptil 10 ganger større) enn kraftverkets slukeevne, slik at Buvikelva fortsatt vil oppleves en levende og variert elv. I tørre perioder er vannføringen i elva naturlig meget lav.

Person/Etat	Innspill	Kommentar
Nordland Fylkeskommune (forts.)		Buvikelva kraftverk ligger nært opptil eksisterende bebyggelse hvor det pågår gårdsdrift. Dersom anleggsperioden forstyrrer reindrift kan dette avklares løpende med en åpen dialog mellom reindrift og utbygger. Vei til inntak eksisterer allerede i dag og er så vidt utbygger kjenner til åpen for allmennheten. Veien har typisk kvalitet som gårdsvei. Utbygger har ikke noe imot om det eventuelt blir et pålegg om å stenge veien med bom.
Sametinget	- Ingen kommentarer - Minner om aktsomhetsplikten.	- Ok. Tas til orientering. - Funn under bygging av kraftverket vil behandles i henhold til kulturminneloven.
Jan Rasch (Bor på og driver gården i Buvik)	- Ønsker ikke utbygging grunnet fossens opplevelsesverdi - Inntak og øvre del av rørgate ligger i et beiteområde - Rørgate krysser husdyrgjerde	- Vannføringen varierer naturlig med nedbør og snøsmelting. Buvikelva er naturlig nok mest synlig i periodene med snøsmelting og perioder med mye nedbør. Da er vannføringen i elva ofte mer enn 5-6 ganger større (av og til opptil 10 ganger større) enn kraftverkets slukeevne, slik at Buvikelva fortsatt vil oppleves en levende og variert elv. I tørre perioder er vannføringen i elva naturlig meget lav. - Etter avsluttet utbygging vil området i stor grad være som før (sett bort fra inntakskulpen). Ulemper i anleggsperioden bør kunne løses med en god dialog og eventuelt midlertidige hinder for beitedyr. - Rørgaten skal graves ned og gjerde settes opp igjen. Det etableres midlertidige hinder i anleggsperioden.

Person/Etat	Innspill	Kommentar
Hestmannen / Strandtindene Reinbeitedistrikt ved Advokat Geir Haugen	- Reinbeitedistriktet vil bli berørt av utbyggingen. - Det vil bli krevd erstatning og andel av kraftomsetning	- Buvikelva kraftverk ligger nært opptil eksisterende bebyggelse hvor det pågår gårdsdrift. Dersom anleggsperioden forstyrrer reindrift kan dette avklares løpende med en åpen dialog mellom reindrift og utbygger. Vei til inntak eksisterer allerede i dag og er så vidt utbygger kjenner til åpen for allmennheten. Veien har typisk kvalitet som gårdsvei. Utbygger har ikke noe imot om det eventuelt blir et pålegg om å stenge veien med bom. - Det er ingen rettigheter som gir reinbeitedistriktet rett til andel av kraftomsetning
Kystverket Nordland	Ingen kommentarer	Ok. Tas til orientering.
Direktoratet for mineralforvaltning	Kraftverket berører en grusforekomst i Buvika. Varierende vannføring kan føre til økte erosjonskrefter. Kraftverket gjør ikke forekomsten permanent utilgjengelig.	Det er kun rørgatetraseen som så vidt berører forekomsten. På NGUs karttjeneste er forekomsten vurdert som «Lite viktig». Rørgatetraseen er lagt langs eksisterende vei til Buvik som allerede legger en viss begrensning på uttak. En utbygging av Buvikelva kraftverk gir ingen endring i vannføring oppstrøms inntaket og nedstrøms kraftverket, slik at det ikke bør bli endring i erosjonsforholdene.
Statens vegvesen	Statens vegvesen har ingen merknader til tiltaket	Ok. Tas til orientering.
Forum for Natur og Friluftsliv Nordland, FNF	- Det er ikke registrert verdifulle naturtyper eller rødlistede arter. - Savner bedre kunnskap om sjørørret	- Ok. - Buvikelva kan være uegnet oppveksthabitat på grunn av periodevis veldig lav vannføring. Kan kanskje bedres med terskler i elva nedstrøms vandringshinder.

Person/Etat	Innspill	Kommentar
Forum for Natur og Friluftsliv Nordland, FNF (forts.)	• Konsekvenser for friluftsliv i området, særlig i anleggsfasen. • Redusert landskaps- og opplevelsesverdi i Buvikfossen	• Etter anleggsperioden vil kraftverket ikke være til hinder for friluftsliv. • Vannføringen varierer naturlig med nedbør og snøsmelting. Buvikelva er naturlig nok mest synlig i periodene med snøsmelting og perioder med mye nedbør. Da er vannføringen i elva ofte mer enn 5-6 ganger større (av og til opptil 10 ganger større) enn kraftverkets slukeevne, slik at Buvikelva fortsatt vil oppleves en levende og variert elv. I tørre perioder er vannføringen i elva naturlig meget lav.
Nordlandsnett AS	• Vi vil bemerke at 132 kV linjen Svartisen – Halså med tilhørende transformering 420/132 kV i Svartisen må være bygd før kraftverkene kan få nettilknytning. Linjen er under bygging og forventes ferdigstilt i løpet av 2016.	• Ok. Tas til orientering.
Røddøy-Lurøy Kraftverk AS	• Det planlagte kraftverket vil ligge omlag 50 m fra eksisterende distribusjonsnett. Det er tilgjengelig kapasitet i distribusjonsnettet for innføring fra Buvikelva kraftverk.	• Ok. Tas til orientering.
Statens vegvesen	• Statens vegvesen har ingen merknader til tiltaket	• Ok. Tas til orientering.