



adresseliste

Vår dato: **14 JUNI 2013**

Vår ref.: NVE 201006097-12 ki/elha

Arkiv: 312

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Ellen Lian Halten

Nærøy og Vikna fellesvassverk - Søknad om tillatelse til økt regulering og økt vannuttak fra Rokkvatnet i Nærøy kommune kommune, Nord-Trøndelag - høring

NVE har mottatt søknad fra Nærøy og Vikna fellesvassverk, datert 6.5.2013, om tillatelse til å øke reguleringshøyden i Rokkvatnet til 2,3 meter og til å øke vannuttaket fra innsjøen til 6000 m³/døgn (70 l/s). Innsjøen ligger i Nærøy kommune. Søknaden er begrunnet med at det forventes økt vannforbruk i kommunene Nærøy og Vikna frem mot 2020, i hovedsak som følge av utvidelse og nyetablering av industri.

Dagens regulering av innsjøen er på 1,7 m, med LRV og HRV er på hhv. kote 107,9 og kote 109,6. Det søkes om å endre LRV og HRV til hhv. kote 107,6 og kote 109,9. Eksisterende dam skal heves med 30 cm. Inntak og vannledning forblir uendret. Dagens minstevannføring på 15 l/s opprettholdes.

Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, kan dere kontakte Nærøy og Vikna fellesvassverk v/ Jørg Mentzen på tlf. 74 39 54 45 eller e-post: nvf.mentzen@gmail.com.

Vi ber Nærøy kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicekontoret på rådhuset frem til **26.8.2013**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og senest innen **26.8.2013**. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen


for Gry Berg
seksjonssjef


Ellen Lian Halten
rådgiver

Vedlegg: 4 Søknad til kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste

- KUNNGJØRING -

Søknad om tillatelse til økt reguleringshøyde og økt vannuttak i Rokkvatnet, Nærøy kommune

Nærøy og Vikna fellesvassverk (NVF) søker om tillatelse etter vannressursloven til å øke reguleringshøyden i Rokkvatnet fra 1,7 meter til 2,3 meter og å øke vannuttaket til inntil 6000 m³/døgn. NVF dekker vannforsyning i kommunene Nærøy og Vikna. Det forventes økt vannforbruk i kommunene, i hovedsak pga. utvidelse og nyetablering av industri.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på servicetorget på rådhuset til Nærøy kommune og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave av søknaden, ta kontakt med Nærøy og Vikna Fellesvassverk v/ Jørg Mentzen på tlf.: 74 39 54 45 eller e-post: nvf.mentzen@gmail.com. Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen **26.8.2013**.

Adresseliste for: Økt regulering og økt vannuttak fra Rokkvatnet

Behandles etter: Vannressursloven

Kunngjøres av NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: Namdalsavisa og Ytringen

Antall søknader	Navn/adresse
3	Nærøy kommune, adresse, postnr POSTSTED
	Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, , Postboks 2600, 7734 Steinkjer
	Nord-Trøndelag fylkeskommune, Fylkets Hus, Pb 2560, 7735 Steinkjer
	Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, Postboks 132, 7702 Steinkjer
	FNF-NT, C/O Naturvernforbundet Nord-Trøndelag, Pb. 132, 7702 Steinkjer
	Nærøy JFF v/ Jan Barø, 7970 Kolvereid
	Direktoratet for naturforvaltning, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
	Reindriftsforvaltningen Nord-Trøndelag, Saemien Sitje, 7760 Snåsa
	Voengelh-Njaarke v/ Egon Kappfjell, Majavatn, 8680 Trofors
1	KM –Regionalt -TOS
1	KD – DAB

Kopi: Nærøy og Vikna fellesvassverk, Kolvereid, 7970 Kolvereid



ORIENTERING TIL HØRINGSPARTENE (revidert februar 2013)

Generelt

NVE er konsesjonsmyndighet i saker som gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til større kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.

Behandling av søknaden fram til endelig vedtak

NVE behandler de fleste av søknadene gruppevis, vanligvis etter geografisk plassering. Dette effektiviserer saksbehandlingen samtidig som både høringsspartene og NVE kan se søknadene i sammenheng.

NVE sender søknadene på høring til berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Høringsperioden er vanligvis tre måneder for søknader som behandles gruppevis, og minst seks uker for enkeltsaker. Ev. søknad om utsatt høringsfrist må begrunnes. NVE forventer at høringsinstansene gir uttalelse på selvstendig grunnlag. Søknad om utsatt frist vil normalt ikke bli innvilget hvis det påvirker sakens fremdrift.

Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i området. De som har uttalt seg til søknaden, blir invitert til å delta på befaringen. I konsesjonsvurderingen foretar NVE en avveining av fordeler mot ulemper i henhold til vannressursloven § 25. Olje- og energidepartementet har som overordnet politisk myndighet gitt retningslinjer for behandling av små vannkraftverk. Retningslinjene er tilgjengelige via NVEs nettsider.

Dersom NVE gir tillatelse, knyttes det vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkår omfatter blant annet byggefrister, vannslipping, naturforvaltning, kulturminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.

Hva forventes av høringsinstansene?

NVE ønsker i størst mulig grad konkrete synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke, valg av eventuelle alternativer og forslag til avbøtende tiltak. Høringsuttalelser om myndighetenes energipolitikk på et generelt grunnlag, vil være av begrenset nytte i saksbehandlingen.

Spesielt der søknader behandles gruppevis, ønsker NVE synspunkter på den samlede belastningen.

Dersom partene er kjent med forhold som ikke er belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi opplysninger om det.

Det forventes at kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn og andre myndighetsorganer gir uttalelse med utgangspunkt i sine respektive ansvarsområder. Kommunene bes spesielt om å vurdere søknadene i forhold til gjeldende arealplanstatus.

Høringsuttalelsene, opplysningene i søknaden og retningslinjene fra Olje- og energidepartementet er viktige for NVEs vurdering og vedtak.

Innsigelses- og klagerett

Energianlegg trenger ikke behandles etter plan- og bygningsloven, og det er ikke lenger krav om reguleringsplan. For å ivareta intensjonen bak innsigelsesinstituttet i plan- og bygningsloven, er det innført bestemmelser i energi- og vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett, jf. vannressursloven § 24. NVE understreker at en ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjoner.

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt partene mottok orientering om vedtak. Vi viser til forvaltningslovens kapittel VI om klage og omgjøring.