

**Norges vassdrags- og energidirektorat**

Postboks 5091, Majorstua
0301 Oslo

Clemens Kraft AS

Dronningensgate 10
0152 Oslo

www.clemenselvekraft.no
epost; post@clemenskraft.no
Org.nr. 912 511 480 MVA

Oslo, den 14. august 2014

Kommentarer fra Clemens Kraft AS til høringsuttalelser for Furstølåna kraftverk i Flekkefjord (Saksnr. 201006287)

Vi viser til mottatte høringsuttalelser for Furstølåna kraftverk.

Flekkefjord kommune

Flekkefjord kommune har ingen merknader til utbyggingen.

Kommentar:

Tiltakshaver tar kommunens uttalelse til etterretning.

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vest-Agder-Miljøavdelingen bemerker at utbygger av Furstølåna planlegger slipp av minstevannføring i lik 5-persentlig for henholdsvis sommer- og vinterhalvåret. For sommerhalvåret er denne på 17 l/s mot 20 l/s som tilsvarer alminnelig lavvannføring. Fylkesmannen viser i denne sammenheng til vannressursloven § 10 om vannuttak og minstevannføring. Fylkesmannen ser ingen gode grunner til at det på noen tid av året skal slippes minstevannføring som er mindre enn alminnelig lavvannføring. Ved konsesjon må det stilles krav om at minstevannføringen minimum skal være lik nivået for alminnelig lavvannføring.

Kommentar:

Tiltakshaver argumenter i konsesjonssøknaden (jf. konsesjonssøknaden s. 20) for at restfeltet utgjør hele 45% av størrelsen på hovedfeltet. Tilsiget fra restfeltet er derfor stort i forhold til middeltilsiget med inntakspunktet. Tilsiget fra restfeltet utgjør 110 l/s. Med bakgrunn i dette opprettholder tiltakshaver sin opprinnelige vurdering og vil be om at dette vektlegges ved endelig fastsettelse av minstevannføring.

Vest-Agder fylkeskommune

Vest-Agder fylkeskommune mener Furstølåna småkraftverk bør gis konsesjon.

Kommentar

Tiltakshaver tar fylkeskommunens uttalelse til etterretning.

Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)

DMF bemerker at mineralressurser ikke er vurdert eller omtalt, men vurderer samtidig at Furstølåna kraftverk ikke kommer i konflikt med registrerte mineralressurser.



Kommentar:

Tiltakshaver tar DMF's uttalelse til etterretning.

Kystverket

Kystverket har ingen merknader til saken.

Kommentar:

Tiltakshaver tar Kystverkets uttalelse til etterretning.

Statens vegvesen

Statens vegvesen bemerker at atkomst til kraftstasjon vil kreve tillatelse til utvidet/endret bruk av avkjørsel fra fylkesveg 901.

Kommentar:

Dersom det blir aktuelt vil tiltakshaver sørge for at gjeldende forhold knyttet til det ovennevnte vil bli ivarettatt.

FNF Agder

FNF Agder har ikke spesifikke merknader til Furstølåna.

Kommentar:

Tiltakshaver FNF's uttalelse til etterretning.

Med vennlig hilsen

For Clemens Kraft AS

Svein Mygland

Mobil: 97 17 06 09

Epost: svein.mygland@clemenskraft.no