



NVE

Norges vassdrags-
og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat

Midlertidig tillatelse vannkraft, reparasjon og vedlikehold

Dato sendt: 19.08.2026 / 08:34
Avsender: 988913480-LUSTER SMÅKRAFT AS
Mottaker: Norges vassdrags- og energidirektorat
Referansenummer: 8769aae44b36

Kontaktinformasjon

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnummer
988913480

Navn
LUSTER SMÅKRAFT AS

E-postadresse
Du har ikke lagt inn informasjon her

Telefonnummer
Du har ikke lagt inn informasjon her

Informasjon om kontaktperson

Fornavn
MATHS

Etternavn
LISTOU

Telefonnummer
+4748224780

E-postadresse
maths.listou@lusterenergiverk.no

Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak?

Nei

Kraftverk



I listen under finner du alle kraftverk som er registrert på din virksomhet. Her skal du velge det kraftverket som er nærmest det tiltaket du nå søker om. Dersom tiltaket omfatter flere kraftverk og/eller magasiner ber vi dere gjøre rede for dette i søknadsteksten på s. 6 (Beskriv tiltaket)

Velg kraftverk som er nærmest tiltaket

1979 - Holen

Tidspunkt for tiltaket



Her skal du definere tidsperioden for tiltaket ditt. Av og til er det nødvendig at et tiltak gjennomføres over flere tidsperioder. Dersom dette er tilfelle, kan du legge til mer enn én tidsperiode.

Fra dato : **01.09.2026**

Til dato : **01.10.2026**

Begrunn valg av tidspunkt : **Dette er tidsrommet der det vanlegvis er lågast vassføring i elva noko som gjer arbeidet mogleg. Arbeidet omhandlar gjenoppbygging av elveforbygging som rasa ned under flom. Ved å justere ned minstevassføringa i arbeidsperioden vil vi kunne arbeide trygt og effektivt.**

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

Fravik fra minstevannføring

Vedlegg

Vedlegg til søknad

Holen kraftverk - Risikovurdering i SHA-plan - Opprydding i elv - Til NVE.pdf	Annet
Holen Kraftverk - Søknad om å redusere minstevannsføring i arbeidsperioden.pdf	Søknadsbrev
Kartutsnitt.jpg	Annet
Normal vassføring i området som skal gjenoppbyggast.jpg	Annet
Oversiktsbilde holan Kraftverk og Holeelvi.pdf	Annet

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Etter ein flom vart elveforbygginga oppstrøms Holen Kraftverk ved Veitastrondsvatnet i Luster Kommune skada og elva tek nye løp ved stor vassføring. Dette vatnet vaskar ut grunnen inntil Holen Kraftverk og vi står i fare for at Kraftverksbygget kan verte skada ved neste flom. Vi skal derfor reparere elveforbygginga og sikre at vatnet vert leda riktig ned elva og ut i Veitastrondsvatnet.

Søker i den forbindelse om å redusere minstevannsføring i Holeelvi frå 540l/s (Sommar) til 90l/s (vinter) i september månad. (Ein månad tidlegare en normalt).

Håpar dette let seg gjere for å sikre at arbeidet kan utførast på ein trygg og miljømessig god måte.

Oppsummering

Kontaktinformasjon

Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnummer

988913480

Navn

LUSTER SMÅKRAFT AS

E-postadresse

Du har ikke lagt inn informasjon her

Telefonnummer

Du har ikke lagt inn informasjon her

Informasjon om kontaktperson

Fornavn

MATHS

Etternavn

LISTOU

Telefonnummer

+4748224780

E-postadresse

maths.listou@lusterenergiverk.no

Er kontaktperson tilknyttet et annet foretak?

Nei

Kraftverk

Velg kraftverk som er nærmest tiltaket

1979 - Holen

Tidspunkt for tiltaket

Fra dato

01.09.2026

Til dato

01.10.2026

Begrunn valg av tidspunkt

Dette er tidsrommet der det vanlegvis er lågast vassføring i elva noko som gjer arbeidet mogleg.

Arbeidet omhandlar gjenoppbygging av elveforbygging som rasa ned under flom. Ved å justere ned minstevassføringa i arbeidsperioden vil vi kunne arbeide trygt og effektivt.

Type fravik

Velg type fravik det søkes om

Fravik fra minstevannføring

Vedlegg

Vedlegg til søknad *

Navn	Filstørrelse	
 Holen kraftverk - Risikovurdering i SHA-plan - Op... .pdf	119.58 KB	Annet
 Holen Kraftverk - Søknad om å redusere minsteva... .pdf	84.02 KB	Søknadsbrev
 Kartutsnitt .jpg	119.97 KB	Annet
 Normal vassføring i området som skal gjennoppby... .jpg	2.55 MB	Annet
 Oversiktsbilde holen Kraftverk og Holeelvi .pdf	725.96 KB	Annet

Beskriv tiltaket

Kort sammendrag av tiltaket

Etter ein flom vart elveforbygginga oppstrøms Holen Kraftverk ved Veitastrondsvatnet i Luster Kommune skada og elva tek nye løp ved stor vassføring. Dette vatnet vaskar ut grunnen inntil Holen Kraftverk og vi står i fare for at Kraftverksbygget kan verte skada ved neste flom. Vi skal derfor reparere elveforbygginga og sikre at vatnet vert leda riktig ned elva og ut i Veitastrondsvatnet.

Søker i den forbindelse om å redusere minstevannsføring i Holeelvi frå 540l/s (Sommar) til 90l/s (vinter) i september månad. (Ein månad tidlegare en normalt).

Håpar dette let seg gjere for å sikre at arbeidet kan utførast på ein trygg og miljømessig god måte.