

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 18.03.2016

Vår ref.: 201300236-12 201100314-10

Arkiv: 312 / 015.JC22

Deres dato:

Deres ref.:

Saksbehandler:

Kristine Naas og Auen Korbøl

## Høringsbrev

### Søknad om bygging av to kraftverk i Nore og Uvdal kommune i Buskerud - høring

NVE har mottatt søknad fra Økta Kraft AS og Uvdal Fossekompani AS om tillatelse til å bygge Økta kraftverk og Bjønnebekk kraftverk i Nore og Uvdal kommune.

#### Økta kraftverk – Økta Kraft AS

Økta kraftverk vil utnytte et fall på 155 m i elva Økta fra inntak 425 moh. til kraftstasjonen på 270 moh. Vannveien blir 1330 m lang og er planlagt som nedgravde rør. Det er behov for anleggsvei til inntaket. Middelvannføringa i Økta er beregnet til 650 l/s, og kraftverket er planlagt med maksimal slukeevne på 1400 l/s. Kraftverket vil få en installert effekt på 1750 kW og etter planen gi en gjennomsnittlig årlig produksjon på 4,7 GWh. Utbygginga vil føre til redusert vannføring på en ca. 1350 m lang strekning i Økta. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 65 l/s om sommeren og 43 l/s om vinteren.

#### Bjønnebekk kraftverk – Uvdal Fossekompani AS

Bjønnebekk kraftverk vil utnytte et fall på 456 m i Bjønnebekk fra inntak på kote 1096 til kraftstasjon på kote 640, alternativt 673. Det er planlagt å regulere Øvre og Nedre Bjønnetjønn m hhv 2 m og 0,5 m. Videre er det planlagt flere overføringer og pumping fra Nedre Bjønnetjønn til Øvre Bjønnetjønn. Det er planlagt å benytte noe av vannet til snøproduksjon. Vannveien vil få en lengde på 3,5 km og er planlagt som nedgravde rør. Middelvannføringen er beregnet til 0,22 m<sup>3</sup>/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne 0,36 m<sup>3</sup>/s. Kraftverket vil få en installert effekt på 1,3 MW og etter planen gi en gjennomsnittlig årlig produksjon på 4,3 GWh. Utbygginga vil føre til redusert vannføring på en ca. 2,9 km lang elvestrekning. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 16 l/s hele året.

Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Bjønnebekk kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.

Søknadene skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter vannressursloven § 8. Søknaden skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter

E-post: [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no), Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: [www.nve.no](http://www.nve.no)

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

#### Hovedkontor

Middelthunsgate 29  
Postboks 5091, Majorstuen  
0301 OSLO

#### Region Midt-Norge

Vestre Rosten 81  
7075 TILLER

#### Region Nord

Kongens gate 14-18  
8514 NARVIK

#### Region Sør

Anton Jenssensgate 7  
Postboks 2124  
3103 TØNSBERG

#### Region Vest

Naustdalsvn. 1B  
Postboks 53  
6801 FØRDE

#### Region Øst

Vangsveien 73  
Postboks 4223  
2307 HAMAR

sektorlover. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker), og den blir kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt.

Vi ber Nore og Uvdal kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på servicekontoret frem til **13.05.2016**. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.

Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside via [www.nve.no/konsesjonssaker](http://www.nve.no/konsesjonssaker) for link til nettskjema. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til [nve@nve.no](mailto:nve@nve.no) eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Uttalelser sendes så snart som mulig og senest innen **13.05.2016**.

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

Med hilsen

Øystein Grundt  
seksjonssjef

Kristine Naas  
rådgiver

*Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.*

Vedlegg:

Mottakerliste:

Buskerud fylkeskommune  
Direktoratet for Mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard  
DNT Drammen og Omegn  
EB Nett AS  
Forum for natur og friluftsliv Buskerud  
Fylkesmannen i Buskerud  
Kongsberg og Omegns Turistforening  
Naturvernforbundet i Buskerud  
NJFF - Buskerud  
Nore Energi AS  
Nore og Uvdal kommune  
Norges Miljøvernforbund  
Statens vegvesen - Region sør  
Statnett SF  
Villreinnemnda for Hardangerviddaområdet

Kopi til:



Nore Energi AS v/Ola Bergheim  
Økta Kraft AS