

From: Brit Torill Haugen
Sent: mandag 18. mai 2020 11.57
To: Svein Bjørk; postmottak@steinkjer.kommune.no; postmottak@trondelagfylke.no; fmtlpost@fylkesmannen.no; mathis-haetta@hotmail.com; samediggi@samediggi.no
Cc: Anders Myhr
Subject: Høring av endringssøknad for Bøla kraftverk i Steinkjer - med VEDLEGG
Attachments: Planendringssøknad_Bøla.pdf; Planendringssøknad_vedlegg.pdf

NVE sender planendringen til Bøla kraftverk ut på høring på nytt. Bøla kraftverk søker i tillegg til flytting av kraftstasjonen også om å øke slukeevnen med 400 l/s, se vedlegg. I forbindelse med at vedlegget inkluderes i planendringssøknaden, som ble sendt på høring med frist den 7. juni, blir

ny høringsfrist 28. juni 2020.

For øvrig gjelder den samme informasjonen som ble sendt ut på e-post den 3. april, se under.

Strinde og Bøle almenning fikk konsesjon av NVE til bygging av Bøla kraftverk den 21.6.2016. NVEs vedtak ble påklaget, men Olje- og energidepartementet opprettholdt NVEs vedtak i avgjørelse 20.4.2018.

Selskapet søker nå om en planendring for prosjektet. Endringene består av følgende:

- Ny plassering av kraftstasjonen, med økt installert effekt
 - Kraftstasjon flyttes fra kote 97 til kote 66
 - Installert effekt økes fra 2,0 MW til 2,7 MW
 - Slukeevnen økes fra 2800 l/s til 3200 l/s
- Forlengelse av rørgrøfta fra opprinnelig planlagt stasjonsplassering og ned til ny stasjonsplassering
 - Rørlengden forlenges med ca. 550 meter nedgravd i løsmasser og i fjellgrøft
- Ny adkomstvei fra eksisterende bilvei
 - Adkomstvei blir delvis i eksisterende traktorvei og til dels i nytt terreng.
- Endret jordkabeltrasé for deler av kabeltraseen.
 - Kabelen vil følge ny adkomstvei frem til stasjonen

Flytting av stasjonen vil gi økt utnyttet fallhøyde og med det en forventet økning i produksjonen på 2,4 GWh/år.

For mer detaljer om endringene viser vil til søknaden som er vedlagt.

Endringssøknaden er sendt til lokale og regionale myndigheter, og til reinbeitedistriktet. Vi mener dette er tilstrekkelig til at saken blir godt opplyst.

Uttalelsen kan enten sendes vi sakens nettside

<https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=8447&type=V-1> eller på epost til nve@nve.no. Oppgi da gjerne saksnr 201100610.

Ved spørsmål ta kontakt med Brit Torill Haugen, tlf: 22959089 eller epost bth@nve.no.

Vennlig hilsen

Brit T. Haugen

Fungerende seksjonssjef
Konsesjonsavdelingen
Seksjon for ny vannkraft

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Telefon: 22959595 eller direkte: 22959089
E-post: nve@nve.no