

Nordkraft Produksjon AS
Postboks 55
8501 NARVIK

Vår dato: 02.05.2016
Vår ref.: 201100727-10
Arkiv: 437
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Lars Kjeang Amdahl

Oversending av revisjonsrapport, Nordkraft Produksjon AS

Vi viser til revisjon av Nordkraft Produksjon AS og oversender revisjonsrapporten fra revisjonen som ble holdt 21.4.2016. Revisjonen var varslet i brev av 9.2.2016.

Ved revisjonen ble det funnet 2 avvik og gitt 1 anmerkning. Revisjonsrapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket. Dokumentasjon på lukking av avvik skal sendes NVE innen oppgitte tidsfrister.

NVE varsler om at vi vil vurdere å treffe vedtak om retting dersom avvikene ikke er lukket innen de tidsfrister som er satt. Frist for å uttale seg til saken er satt til 20. mai 2016. Vi oppfordrer særlig til at faktiske opplysninger som gjelder saken, blir korrigert eller supplert. Dersom uttalelsen ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger som foreligger i saken.

Dersom NVE ikke mottar noen kommentar innen fristen, er denne revisjonsrapporten å anse som endelig.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg: 1 Revisjonsrapport

Kopi:

Revisjonsrapport

Revidert enhet:	Nordkraft Produksjon AS / 916116993
Revisjonsdato:	21.4.2016
Sted:	Teknologiveien 2 Narvik
Medvirkende fra revidert enhet:	Marius Larsen, leder Tor Arne Jenssen, vassdragsteknisk ansvarlig Tommy Hansen, stasjonsleder Sørfjord Tord Eidstø, stasjonsleder Håkvik og Taraldsvik Hanne Toftaker, HR-leder
Revisorer fra NVE:	Lars Amdahl, revisjonsleder Ronald Andersen, medrevisor
Seksjon:	Seksjonssjef Lars Grøttå, TBD

1 Innledning

1.1 Bakgrunn og formål med revisjonen

Formålet med revisjonen var å vurdere hvorvidt Nordkraft Produksjon AS oppfyller kravene i damsikkerhetsforskriften og IK-vassdrag.

1.2 Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:

- Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivninger (IK-vassdrag)
- Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (dsf. eller damsikkerhetsforskriften)
- Mottatt dokumentasjon fra virksomheten

1.3 Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:

- Organisatoriske krav og kvalifikasjoner (dsf. kap. 2 og 3)
- Klassifisering (dsf. kap. 4)
- Drift, beredskap og sikringstiltak for allmennheten (dsf. kap. 7)

1.4 Funn

2 avvik

1 anmerking

Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.

Anmerking er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5 Generelle kommentarer

Nordkraft AS er et kraftselskap i Narvik med historie tilbake til 1913 da Håkvik kraftverk ble satt i drift. Selskapets majoritetseier er i dag Narvik kommune. Revisjonen ble gjennomført i Nordkraft sine lokaler på en ryddig måte. Basert på dokumentasjon og intervjuer er det NVEs inntrykk at selskapet er kompetente på damsikkerhet og innehar både en ledelse og personell som tar dette seriøst.

2 Beskrivelse av avvik

Avvik 1	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-4 <i>Beredskap</i>
Avviket	a) Overordnet beredskapsplan er ikke godt nok tilpasset innsatsplaner for damsikkerhet. b) Regelmessige beredskapsøvelser er ikke gjennomført. Øvelser av personell og beredskapsorganisasjon skal gjennomføres minst hvert tredje år.
Dokumentasjon	Beredskapsplan og innsatsplaner til Nordkraft.
Hvordan lukke	Bekreftelse på at beredskapsøvelse er gjennomført, samt revidert beredskapsplan sendes NVE innen angitt frist. Beredskapsplan bør ha en klarere rollefordeling og grenseverdier i innsatsplanene bør vurderes for alle anlegg.
Frist for lukking	1. november 2016

Avvik 2	
Krav	Damsikkerhetsforskriften § 7-11 <i>Melding om ulykke eller uønsket hendelse</i>
Avviket	Rutine for melding om ulykke eller uønsket hendelse til NVE er ikke dokumentert i internkontrollsystemet.
Dokumentasjon	IK-vassdrag til Nordkraft
Hvordan lukke	<i>Bekreftelse på oppdatert internkontrollsystem sendes NVE innen angitt frist.</i>
Frist for lukking	1. november 2016

3 Beskrivelse av anmerkninger

Nr.	Beskrivelse av anmerkning
1	Rutinene for oppfølging av tilsyn virker gode. Allikevel er det noen funn fra periodisk tilsyn og hovedtilsyn som ikke ble utbedret. Det anbefales å se på rutinene for oppfølging av funn fra tilsyn på nytt og utbedre dersom det skulle være behov for det.